

MTM Infrastruktura
Brudło, Graczyk, Konowski Sp.k.
Plac 20 Października 14
62-050 Mosina

***dotyczy:** Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanału Mosińskiego*

Odpowiadając na pismo znak: TB/01/15/05/202023 z dnia 15 maja 2023 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm. - dalej Prawo wodne) ustalono, że przedmiotowa inwestycja znajduje się:

- a. częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. a) Prawa wodnego, tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p=1\%$), rzędna wody wynosi od ok. 61,38 m n.p.m. do ok 60,78, PL-KRON86-NH,
- b. poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. b) Prawa wodnego, tj. obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat ($p=10\%$),
- c. częściowo na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat ($p=0,2\%$), rzędna wody wynosi od ok. 61,85 m n.p.m. do ok 61,44, PL-KRON86-NH,
- d. poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. c) Prawa wodnego, tj. obszarem między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału,
- e. poza obszarem obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego.

Lokalizacja charakterystycznych przekroi ścieżki nie ingerują znacząco w obszary szczególnego zagrożenia powodzią. W większości graniczą lub znajdują się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią (przekroje A-A, B-B, C-C, D-D, E-E).

W charakterystycznych miejscach, gdzie ścieżka prowadzona będzie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (np. km 1+900-2+000), rzędne projektowanej ścieżki zbliżone są do istniejących rzędnych terenu. Na tym odcinku ścieżkę zaprojektować należy w sposób zapewniający jej odporność na podtopienia i zalanie wodami powodziowymi.

Sposób prowadzenia ścieżki wzdłuż Kanału Mosińskiego opiniuję negatywnie. Projektowana ścieżka nadal ingeruje w skarpe Kanału Mosińskiego.

Przypominam, że ścieżka powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający ruch samochodów, maszyn i urządzeń prowadzących roboty utrzymaniowe i konserwacyjne na kanale /w przypadku uszkodzenia ścieżki Państwo Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie będzie ponosiło żadnych kosztów odszkodowania/.

Informuje, że na działkach 233 i 242 obręb Krosinko znajduje się ciek Samica Stęszewska stanowiąca własność Skarbu Państwa we władaniu PGW WP RZGW w Poznaniu zgodnie z art. 528 Prawa wodnego.

Obiekt mostowy powinien zostać zaprojektowany w sposób zapewniający spełnienie wytycznych (WR-M-12) obliczania świateł drogowych mostów i przepustów hydraulicznych w zakresie spiętrzenia wód oraz wzniesienia spodu konstrukcji ponad wodę miarodajną. Ostateczne rozwiązania powinny zostać poparte obliczeniami hydraulicznymi, w tym wysokością spiętrzenia wywołaną przez obiekt mostowy, prędkością przepływu itp.

Na podstawie prowadzonej przez PGW WP ewidencji urządzeń melioracji wodnych (art. 240 ust 4 pkt 15 - Prawa wodnego) informujemy, że na działkach 2615/1 i 2615/2, obręb Mosina występuje kolizja z rowem melioracyjnym R-1. W celu dokonania uzgodnień na przekroczenie rowu wnioskodawca powinien się zwrócić do właściwej Spółki Wodnej lub właściciela nieruchomości.

Zgodnie z art. 389 pkt 9) Prawa wodnego prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 395 Prawa wodnego wyłączone z obowiązku wydania pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego jest wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe.

Zgodnie z art. 261 ustawy Prawo wodne przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z PGW WP RZGW w Poznaniu (w granicach linii brzegu) i dzierżawy gruntów pozostałych obejmujących teren inwestycji. Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej <https://www.wody.gov.pl/strefa-klienta/110-strefa-klienta/1586-zasady-gospodarowania-mieniem-skarbu-panstwa>

...-CA DYREKTORA

Beata Musielska
Beata Musielska

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZZ Poznań (PO.ZPU.4.517.430.1..2022.AS)
3. RPP aa