

GK.271.3.2023.K

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Zapytanie i odpowiedź 8

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, pn. "Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie poprzez termomodernizację, przebudowę kotłowni c.o. oraz zmianę poszycia dachowego".

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pyt.1.

Prosimy o wskazanie okien, dla których należy zamontować rolety okienne w liczbie 20 szt. (przedmiar poz. 141). Czy rolety mają być wyposażone w napęd elektryczny? W jakim kolorze mają być rolety?

Odpowiedź:

Ad.1.

Rolety przewidziano do montażu w oknach w pomieszczeniach na parterze, w których rury instalacji c.o. prowadzone są pod sufitem w zabudowie gipsowo-kartonowej. Nr pomieszczeń: 0.6, 0.7, 0.8, 0.12, 0.13, 0.14, 0.18, 0.25, 0.26, 0.30, 0.31. Rolety powinny być manualne, sterowane łańcuszkiem. Obecnie w Szkole zamontowane są rolety o różnych kolorach: brązowe, granatowe, popielate.