

L.dz. BLZ/381/2024

Znak sprawy: S6/2024/PN/BLZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: sektorowego zamówienia podprogowego pn. „Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza” (ID 887242)

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza” wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji warunków zamówienia, w związku z czym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga uszczelnienia przykanalików po otwarciu kształtką kapeluszową? Jeśli tak o jakiej długości ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga po otwarciu przykanalików, montażu kształtek kapeluszowych.

Pytanie nr 2

Ile jest czynnych przyłączy do otwarcia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie ma wiedzy, ile czynnych przyłączy jest w zakresie wytypowanych odcinków z uwagi na brak aktualnych, kompletnych inspekcji TV niektórych odcinków.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie ilości osadu w kanałach.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje wiedzą odnośnie ilości osadu w kanałach.

Pytanie nr 4

Czy w zakres zadania wchodzi pomiar geodezyjny?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W zakres zadania wchodzi pomiar, które umożliwią prawidłowe wykonania zadania tj. zgodnie z SWZ dział IV, pkt 5 „Podane w ww. tabelach długości, średnice należy traktować jako szacunkowe.

Wykonawca we własnym zakresie musi przed złożeniem oferty dokonać wszystkich niezbędnych pomiarów do przygotowania i złożenia oferty."

Pytanie nr 5

Zamawiający wskazał, że do obowiązków wykonawcy należy wykonanie ewentualnych prac ziemnych w przypadku braku możliwości wykonania remontu w sposób całkowicie bezwykopowy. Proszę o informację, czy zamawiający ma wiedzę o jakichkolwiek miejscach, których nie da się poddać renowacji bezwykopowej i z uwagi na zawalenie/przeszkodę trzeba będzie odkopać.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie ma wiedzy o miejscach, w których nie da się wykonać renowacji. Odcinki wytypowane do renowacji są czynnymi kanałami sanitarnymi.

Pytanie nr 6

Zamawiający w specyfikacji nie wprowadza wymogu renowacji kinet i ścian studni. Prosimy o potwierdzenie, że renowacja kinet i ścian studni nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga renowacji kinet i ścian studni.

Pytanie nr 7

Skoro zamawiający posiada raporty z inspekcji, prosimy również o udostępnienie filmów CCTV.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie udostępni filmów z inspekcji.

Z poważaniem

PROKURENT
Roman Gajkowski

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Pasikowski

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa Open Nexus https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz
2. A/a.

Opracowanie:

Marta Buczkowska, tel. (56) 45 04 878