Wppoż ● przycisk wyłącznika pożarowego instalacji fotowoltaicznej

BR ● zasilanie bramy

UWAGA:
1.Wymieniane oprawy na energooszczędne LED zasliść z istniejacych obwodów oswietleniowych. Sterowanie oświetleniem wyłącznikami dzwonkowymi zgodnie ze schematem.
2. Należy wykonać zasilanie bram rolowanych (BR). Zasilanie doprowadzić z istniejących obwodów gniazd z zastosowaniem przewodów N2XH-J / YnDYżo 3x2,5. Podłączenie dokonać zgodnie z instrukcja dostawcy napędu.

Karol Bulanda
BULANDA Architekci
Słopnice 859, 34-615 Słopnice
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

NAZWA OBIEKTU:	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	
BRANŻA:	**ELEKTRYCZNA**	
ETAP:	**PROJEKT WYKONAWCZY**	
PROJEKTANT: MGR INŻ. RAFAŁ GÓRA NR UPRAWNIEŃ: MAP/0315/POOE/13		
OPRACOWANIE: MGR INŻ. MATEUSZ FIGA		
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIWNICY		
SKALA: 1:100	**DATA: CZERWIEC 2022**	**NR RYS.: E-01**