



MPGK - DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
PN/22/2020

Katowice, dnia 01.10.2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Obroki 140
40-833 Katowice

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa preparatów antyodorowych dla instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych”

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawcy pytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść pytań i stanowisko Zamawiającego jest następujące:

Pytanie 1

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 4 do siwz - „Opis przedmiotu zamówienia” - **Część A, Część B, Część G, Część H:** - wymagania w zakresie działania preparatu. Zamawiający wymaga: - neutralizowanie odorów, a nie jedynie ich maskowanie.

Czy Zamawiający przez powyższy wymóg siwz rozumie potwierdzoną skuteczność preparatu antyodorowego określoną za pomocą np. badań olfaktometrycznych wykonanych przez akredytowane laboratorium? Jeżeli tak, to na jakim poziomie jest oczekiwana redukcja przez Zamawiającego? Czy Zamawiający wymaga przedstawienia stosownych badań potwierdzających skuteczność dezodoryzacji zamawianego preparatu.

Stanowisko zamawiającego Ad 1

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza przedstawienie wyników badań olfaktometrycznych lub innych. **Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat w swoim składzie zawierał substancje aktywne reagujące ze związkami odorowymi, a nie jedynie substancje zapachowe maskujące nieprzyjemne zapachy.** Wyniki badań można dostarczyć wraz z pierwszą dostawą preparatu.

Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 4 do siwz - „Opis przedmiotu zamówienia” - **Część A, B, C, D, E, F G, H i I:** - wymagania w zakresie działania preparatu. Zamawiający wymaga: - brak toksyczności dla ludzi i środowiska

Czy zamawiający przez powyższy wymóg siwz rozumie potwierdzenie powyższego wymogu przez odpowiedni certyfikat/atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny?

Stanowisko zamawiającego Ad 2

Nie, Zamawiający nie wymaga atestu PZH, może to być karta charakterystyki produktu potwierdzająca brak w jego składzie substancji toksycznych dla ludzi i środowiska.

Pytanie 3

Części D i Części I opisu przedmiotu zamówienia – wymagania w zakresie składu i właściwości preparatu – stan skupienia / postać pod pojęciem **granulki / granulat**? **Prosimy o potwierdzenie czy zaferowanie preparatu w postaci sypkiej (inaczej proszkowej) zostanie uznana przez Zamawiającego za spełniające ww. wymóg siwz.**

Stanowisko zamawiającego Ad 3

Zamawiający nie dopuszcza innej postaci stałego stanu skupienia niż granulki.

Pytanie 4

Dotyczy części E i F z załącznika nr 4 do SIWZ PN/22/20202 Opis przedmiotu zamówienia. Podaliście Państwo parametry techniczne instalacji suchej dezodoryzacji oraz czas jej pracy. Nie podaliście natomiast rzeczywistych parametrów pracy instalacji, czy np. pracuje ona na 30% czy na 60% wydajności. Nie ma także informacji o ilości odorów w metrze sześciennym zanieczyszczonego powietrza. Brak tych informacji uniemożliwia określenie ilości potrzebnego preparatu. Takie sformułowanie zapytania umożliwia złożenie właściwej oferty tylko jednemu dostawcy, temu który wygrał postępowanie przed rokiem. Prosimy o podanie w litrach ilości preparatu.

Stanowisko zamawiającego Ad 4

Instalacja suchej dezodoryzacji pracuje z różną wydajnością dostosowywaną na bieżąco do potrzeb, czyli panujących aktualnie w hali o podanej kubaturze (13 tys. m³) warunków zapachowych. Proszę odnieść się do szacowanej wydajności 75%.

Zamawiający nie ma wiedzy o ilości odorów w metrze sześciennym powietrza w hali – proszę odnieść się do średnich emisji amoniaku i amin z odpadów komunalnych zmieszanych. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych, jaka będzie magazynowana w przedmiotowej hali w ciągu roku to ok. 75 tys. Mg.

Pytanie 5

Dotyczy części E i F z załącznika nr 4 do SIWZ PN/22/20202 Opis przedmiotu zamówienia. Dotyczy zapisu Cena zużycia preparatu (dla skutecznej neutralizacji odorów) przez 10h/oba 300 dni w roku pracy instalacji suchej dezodoryzacji. Co rozumiecie Państwo pod pojęciem skuteczna neutralizacja odorów i kto decyduje o tym czy jest ona skuteczna?

Stanowisko zamawiającego Ad 5

Pod pojęciem skutecznej neutralizacji odorów Zamawiający rozumie odczuwalną poprawę warunków zapachowych w hali magazynowej zmieszanych odpadów komunalnych. Ocena skuteczności działania preparatu antyodorowego przeprowadzana jest organoleptycznie przez doświadczonych pracowników Zamawiającego. W przypadku sporu z Wykonawcą w tym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia fachowej ekspertyzy.

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 2 - wykaz dostaw wykonanych przez Ten punkt wyklucza nowych dostawców działających w danej dziedzinie krócej niż 3 lata, a kontrahenci stanowią tajemnicę handlową firmy. Nie zmienia to faktu że dostawca realizuje dostawy znacznie przewyższające wartości podane w pkt 5.2.1. SIWZ PN/22/2020. Jak jest Wasze stanowisko aby dostawca mógł złożyć oświadczenie dotyczące realizowanych dostaw?

Stanowisko zamawiającego Ad 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Wymóg Zamawiającego wynika wprost z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DZ.U. 2016 poz. 1126).

Wykonawca ma prawo zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa, ale zgodnie z ustawą Pzp dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2019 poz 1843) musi udowodnić, że te informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w przypadku nie udowodnienia Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp ma obowiązek ujawnić te informacje. Ponadto zwracamy uwagę, że zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych wykaz wykonanych dostaw nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa i może być uznany za taka tajemnicę tylko w szczególnych i wyjątkowych sytuacjach.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DZ.U. 2016 poz. 1126) zawiera szczegóły określające okoliczności uznania oświadczenia Wykonawcy za dowód należytego wykonania zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

1. ROZDZIAŁ XII pkt 12.16

W punkcie 12.16 w opisie koperty treść: NIE OTWIERAĆ przed terminem: 30.09.2020 r., godz.10:15.

Otrzymuje nowe brzmienie: NIE OTWIERAĆ przed terminem: 05.10.2020 r., godz.10:15.

2. ROZDZIAŁ XIII pkt 13.2

Dotychczasowe brzmienie:

13.2 Termin składania ofert upływa dnia 30 września 2020 r. do godz. 10:00.

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

13.2 Termin składania ofert upływa dnia 05 października 2020 r. do godz. 10:00

3. ROZDZIAŁ XIV pkt 14.2

Dotychczasowe brzmienie:

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, w sali konferencyjnej (nr 18).

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 października 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, w sali konferencyjnej (nr 18).

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Zamawiający

INSPEKTOR
Edyta Wachulko
mgr Edyta Wachulko

Z-ca Dyrektora Zakładu
Odzysku i Unieszkodliwiania
Obradów
Dariusz Prenzel
Dariusz Prenzel

Dyrektor Finansowy
Prokurent
Agata Kępcys
Agata Kępcys

V-CE PREZES ZARZĄDU
Robert Potucha
Robert Potucha