

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Oddział w Sanoku

**Dział Eksploatacji Gazu Ziemnego**  
ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok  
tel. 13 465 27 99  
witold.czerwenak@pgnig.pl

**Biuro Usług Inżynierskich "SP-GEO"**  
**Paulina Pawlak**  
ul. Mickiewicza 7  
**37-220 Kańczuga**

Wasz znak: SP/19/01-2022/Kga  
Nasz znak: TWG - 151 - 22 - WCz

Sanok, 16.02.2022

Dot.: Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie / przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie umocnień cieków / rzek w ramach projektu: "Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik".

W odpowiedzi na pismo znak: SP/19/01-2022/Kga w sprawie jw. informujemy, że przedmiotowa inwestycja - zał. graficzny nr 1, 2 i 4 - realizowana będzie częściowo w granicach terenu górniczego PRUCHNIK-PANTALOWICE-1 określonego w koncesji Nr 63/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Pruchnik-Pantalowice udzielonej przez Ministra Środowiska. Realizacja zadania przedstawiona na pozostałych załącznikach graficznych, tj. 3, 5 i 6 wykonywana będzie poza granicami terenów górniczych na których PGNiG SA Oddział w Sanoku prowadzi działalność górnictwem związaną z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz bezzbiornikowym magazynowaniem gazu ziemnego.

Na załączniku graficznym nr 1 i 2 zaznaczono kolorem czerwonym miejsce kolizji (skrzyżowania) czynnego gazociągu kopalnianego DN100 do OZG Jodłówka oraz nieczynnego gazociągu z odwiertu Pr-34 z drogą nr 5-236. Ponieważ na tym odcinku drogi (droga nr 5-236 m. 0.600 – 0.700) nie będą wykonywane żadne prace ziemne związane z przebudową drogi, ww. czynny gazociąg kopalniany nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Na załączniku graficznym nr 2 zaznaczono kolorem czerwonym miejsce kolizji (skrzyżowania) czynnego gazociągu kopalnianego DN100 do OZG Jodłówka z drogą nr 70-167 m. 0.000 – 0.090. Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy, prace na tym odcinku drogi polegać będą jedynie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez profilowanie równiarką z maksymalnym zagłębieniem do 10 cm w podłoże. Analizując powyższe gazociąg nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Ponadto na załączniku graficznym nr 1 i 2 zaznaczone zostały kolorem żółtym czynne odwierty gazowe: Pr-34, Pr-12, Pr-32 oraz Pr-24k. Kolorem czerwonym

zaznaczono zlikwidowane odwierty (zał. graficzny nr 1 – odw. Pr-1 i Pr-39k,zał. graficzny nr 2 – odw. Pr-3, J-28, Pr-19,zał. graficzny nr 4 – odw. Pr-15,zał. graficzny nr 5 – odw. Pr-20) oraz projektowany odwiert Pr-38k –zał. graficzny nr 4 i 5.

Wyżej wymienione odwierty nie kolidują z planowaną inwestycją.

Informacyjnie podajemy, że wszystkie pozostałe gazociągi przedstawione na przesłanych załącznikach graficznych które nie zostały zaznaczone i opisane w niniejszym piśmie nie są własnością PGNiG SA Oddział w Sanoku. W celu uzgodnienia warunków technicznych dotyczących zabezpieczenia tejże sieci gazowej należy zwrócić się do właściciela przedmiotowej infrastruktury.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TWG a/a



ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Utrzymania Ruchu

Artur Zdziebko