



Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej  
Spółka z o.o. w Kielcach  
ul. Poleska 37  
25-325 Kielce

tel. 41 3684282, fax 41 3684156  
e-mail: biuro@mpec.kielce.pl  
www.mpec.kielce.pl  
NIP 657-030-90-80  
REGON 290523434

KRS 0000059291  
Sąd Rejonowy w Kielcach  
X Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał Zakładowy:  
39 926 500 zł

Kielce 31.03.2023 r.

TZ/ 16 /2023

## INFORMACJA nr 1

Dotyczy: **postępowania nr ZS – 6/TP – 3/2023 na dostawę 6 węzłów ciepłych dla realizacji zadań inwestycyjnych pn.:**

- Zadanie 1** – „Budowa węzła ciepłego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Plaza Tower II przy ul. Zagnańskiej w Kielcach (Grzyb).”
- Zadanie 2** – „Budowa węzła ciepłego w budynku mieszkalno-usługowym z garażem podziemnym (budynek nr 5) przy ul. Zagnańskiej zlokalizowanym na działkach nr ewid. 46/79, 46/93 i 46/95 obręb 0010 w Kielcach (PLAZA).”
- Zadanie 3** – „Budowa węzła ciepłego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 z garażem podziemnym przy ul. Pileckiego w Kielcach (Perfekt Alfa).”
- Zadanie 4** – „Budowa węzła ciepłego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 2 z garażem podziemnym przy ul. Pileckiego w Kielcach (Perfekt Alfa).”
- Zadanie 5** – „Budowa węzła ciepłego dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi zlokalizowanych na działce nr ewid. 311/2 obręb 0011 przy ul. Warszawskiej w Kielcach (PANORAMA 2.)”
- Zadanie 6** – „Budowa węzła ciepłego dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi zlokalizowanych na działce nr ewid. 311/1 obręb 0011 przy ul. Warszawskiej w Kielcach (PANORAMA 1).”

W związku z pytaniami o treści przytoczonej poniżej Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**pytanie 1** : „Zwracam się z pytaniem odnośnie schematu wariant nr 2 (załącznik nr 7), czy ten wariant obowiązuje tylko przy zmianie wymienników płytowych c.w.u. na wymiennik typu JAD czy również zamieniamy na jeden wymiennik płytowy w układzie c.o.? Jeżeli tak proszę o przesłanie kart doboru tych wymienników.”

**odpowiedź 1.**- Nie. Wyceniając wariant podstawowy na wymiennikach płytowych należy uwzględnić wytyczne zawarte w załączniku nr 10 – Wymagania Techniczne. Załącznik opisuje w jakim zakresie obowiązuje załącznik nr 7 (korekta schematu technologicznego) i jakie zmiany zostają wprowadzone w stosunku do dokumentacji projektowej. W związku z powyższym Zamawiający usuwa z opisu załącznika nr 7 zwrot – Wariant nr 2.

Zamawiający nie dysponuje kartami doboru wymienników. Dobór wymienników należy dokonać w oparciu o udostępnione wraz z dokumentacją projektową załącznik nr 2 do warunków technicznych pod nazwą „Dane do projektowania”.

**pytanie 2** „Z uwagi na trudną dostępność urządzeń niezbędnych do wykonania węzła ciepłego zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostawy węzłów dla realizacji zadania 3 i zadania 4 z 08.05.2023 r. na 12.06.2023 r.”

**odpowiedź:** Zamawiający informuje, że termin dostawy węzłów dla zadań 3 i 4 wyznacza się na dzień **05.07.2023 r.**

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

**DYREKTOR INWESTYCJI I ROZWOJU- KAMILA STACHOWICZ**

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a