



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
http://www.szpital.miechow.pl,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Miechów, dnia 1 marca 2024 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: 7/ZO/2024 Dostawa stolarki drzwiowej wewnętrznej do Szpitala św. Anny w Miechowie.
(ID 894355)

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Platformie Zakupowej wpłynęły następujące pytania:

1. Proszę o wyjaśnienie terminu "Przeznaczone do pomieszczeń szpitalnych." Czy okleina lub skrzydło muszą spełniać jakieś specjalne wymagania ?

Ad. 1 Skrzydła drzwiowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, wytrzymałości i estetyki. Skrzydło, okleina winna być odporna na nieograniczoną ilość środków myjących i czyszczących. W środowiskach szpitalnych drzwi muszą posiadać Atesty Higieniczne i przeznaczenie w budynkach opieki zdrowotnej.

Drzwi medyczne winny spełniać wiele rygorystycznych wymagań branży medycznej oraz posiadać atesty higieniczne, które pozwalają na zastosowanie ich jako:

- drzwi do sal chorych,
- drzwi do przejść korytarzowych,
- drzwi do sal operacyjnych,
- drzwi do laboratoriów,
- drzwi do gabinetów zabiegowych,
- drzwi do gabinetów lekarskich,
- drzwi do łazienek,
- drzwi do WC.

Zamawiający Wymaga, aby załączyć do oferty Atest Higieniczny do oferowanego przedmiotu zamówienia.

podpis elektroniczny