

Puszczykowo, 4 sierpnia 2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na: Budowa ulicy Tenisowej w Puszczykowie – etap II.

W związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 4 sierpnia 2023 r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej "SWZ"), Zamawiający działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) poniżej udostępnia treść zapytania i wyjaśnienia co następuje:

Pytanie nr 1 z dn. 04.08.2023 r.:

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza montaż studni kanalizacji deszczowej wykonanych z betonu klasy C35/45, studnie o średnicy DN 1000mm, oraz montażu wpustów betonowych o średnicy DN 500.

Odpowiedź ad 1.:

Zamawiający dopuszcza montaż studni kanalizacji deszczowej wykonanych z betonu klasy C35/45 o średnicy DN 1000 mm oraz montaż wpustów betonowych o średnicy DN 500 mm.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.10.2023.

Burmistrz Miasta



Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu