

WYKAZ CZYNNOŚCI

wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
na rzecz Zamawiającego w postępowaniu na:

„Przeгляд, konserwacja i naprawa agregatów prądotwórczych WOLA 69ZPP”

których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY.

Czynności / stanowisko* w zakresie realizacji zamówienia:	Liczba osób** (uzupełnia Wykonawca)
<ul style="list-style-type: none">• Wymiana filtrów oleju• Wymiana filtrów paliwa• Wymiana filtrów powietrza• Wymiana oleju• Wymiana akumulatorów (tylko 2021 r.), sprawdzenie i pomiar parametrów• Sprawdzenie i w razie potrzeby uzupełnienie poziomu elektrolitu w akumulatorach oraz oczyszczenie ich zacisków• Sprawdzenie amortyzatorów• Sprawdzenie płynu chłodzącego i temperatury zamrażania oraz jego ewentualne uzupełnienie• Kontrola naciągu paska klinowego• Sprawdzenie stanu elementów gumowych (paski klinowe, uszczelnienia, rury, węże) – w przypadku konieczności wymiana na nowe• Sprawdzenie, czyszczenie i dokręcenie przyłącza uziemienia• Sprawdzenie szczelności układu smarowania• Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia• Sprawdzenie szczelności układu paliwowego• Sprawdzenie ogólne zespołu prądotwórczego• Sprawdzenie prądnicy, alternatora i instalacji rozruchowej• Pomiar rezystencji izolacji prądnicy (protokół pomiarów)• Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (protokół pomiarów)• Sprawdzenie i testy układów sterowniczych agregatu• Sprawdzenie układów elektrycznych (kontrola EDC)• Czyszczenie zespołu prądotwórczego• Uruchomienie w trybie ręcznym• Uruchomienie w trybie automatycznym• Kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej• Kontrola wentylacji i odprowadzenia spalin• Sprawdzenie działania wyłącznika awaryjnego• Próbna praca na biegu jałowym• Sprawdzenie działania agregatu pod obciążeniem z użyciem zewnętrznej obciążnicy	