

Tuchola, 5 kwietnia 2019 r.

**Otrzymują
wg rozdzielnika**

***Dotyczy postępowania:** „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”*

W odpowiedzi na złożone pytania w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego **„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”** na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Po dokonaniu oględzin i odbyciu rozmów z kilkoma beneficjentami ustaliliśmy, że niektóre instalacje muszą być wykonane na gruncie. Proszę o ich wskazanie oraz przekazanie ustaleń z umiejscowienia paneli na dachu?

Odpowiedź nr 1

Instalacje na gruncie mają znajdować się w miejscach wskazanych w dokumentacji.

Pytanie nr 2

Czy wymagane jest, aby ochronniki były wbudowane w inwenterze? Czy zamawiający dopuszcza ich montaż w oddzielnej obudowie przy zachowaniu wszystkich norm?

Odpowiedź nr 2

Nie jest to wymagane. Wykonawca może zastosować falowniki z wbudowanymi ochronnikami przeciwprzepięciowymi DC lub zabudować je w zewnętrznej rozdzielnicy natynkowej w pobliżu miejsca montażu falownika.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza, aby brak wyświetlacza wbudowanego w inwenter, jeśli posiada on możliwość odczytu parametrów pracy przez internet lub złącze serwisowe? Gdyż wymagane wbudowanego wyświetlacza promują 2-producentów?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że wbudowany wyświetlacz w falowniku występuje u większości renomowanych producentów falowników. Wymóg wyświetlacza jest konieczny aby spełnić wymogi zastosowanego projektowania uniwersalnego w przedmiotowym projekcie, i ułatwić osobom starszym czy z niepełnosprawnościami odczyt parametrów pracy urządzenia bądź aktualnego statusu pracy.



Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści ciężar falownika jednofazowego 12 kg?

Odpowiedź nr 4

Tak.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wbudowanych wyświetlaczy. Producenci powoli odchodzą od tej technologii. Obecnie online można odczytać więcej parametrów. Obniża to cenę i ciężar falownika.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że wbudowany wyświetlacz w falowniku występuje u większości renomowanych producentów falowników. Wymóg wyświetlacza jest konieczny aby spełnić wymogi zastosowanego projektowania uniwersalnego w przedmiotowym projekcie, i ułatwić osobom starszym czy z niepełnosprawnościami odczyt parametrów pracy urządzenia bądź aktualnego statusu pracy.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuści falownik 8 kW dla instalacji 7,54 kWp i 8,12 kWp? Proponowana moc znajduje się w zakresie optymalnego doboru stosunku mocy falowników do mocy instalacji, które wynosi od 0,8 do 1,2. ($8/7,54=1,06$; $8/8,12=0,98$)

Odpowiedź nr 6

Tak.

Pytanie nr 7

W dokumencie SIWZ w punkcie V podpunkt 3 zamawiający wymaga "wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie:". Powyższy zapis jest niezgodny z ustawą PZP. Wykaz robót w zakresie wiedzy i doświadczenia, winien odnosić się do okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty. Związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu niezgodnego z ustawą PZP na następujący: "wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie:"

Odpowiedź nr 7

Zastosowany zapis w SIWZ jest prawidłowy, wobec tego nie dokonuje się zmiany proponowanej przez Wykonawcę.

Informuję również, iż pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz dokumenty do udzielonych odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.miasto.tuchola.pl w zakładce przetargu oraz na stronie <https://platformazakupowa.pl/tuchola>.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kowalski