

/dane serwisu dokonującego przeglądu/

**Protokół z przeglądu serwisowo-technicznego klimatyzatora
na terenie kampusu mundurowego SWWS w Kaliszu**

.....
(nr budynku, nr pomieszczenia – przeznaczenie)

Parametry techniczne urządzenia klimatyzacyjnego:

Moc chłodnicza zamontowanego urządzenia:

Jednostka zewnętrzna: ilość szt. marka/typ/seria.....

Nr fabryczny data produkcji

Jednostka wewnętrzna: ilość szt. marka/typ/seria.....

Nr fabryczny data produkcji

Rodzaj zastosowanego czynnika chłodniczego w instalacji

lp.	wykaz czynności wykonywanych w ramach przeglądu	potwierdzenie wykonania czynności	
		tak/nie	podpis
1	Czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych		
2	Czyszczenie, mycie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych (odkażanie przeciwgrzybiczne)		
3	Czyszczenie (przedmuchiwanie węzownicy – odkurzanie) jednostki zewnętrznej		
4	Sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej		
5	Sprawdzenie stanu płynu w instalacji chłodniczej i jego ciśnienia oraz w razie potrzeby uzupełnienia Uzupełnienie: Tak/Nie w ilości kg Ciśnienie w czasie pracy wynosi bar		
6	Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skroplin		
7	Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych – wymiana baterii w pilocie		
8	Sprawdzanie instalacji elektrycznej w zakresie: oględzin instalacji, sprawdzanie zabezpieczeń prądowych, sprawdzanie stanu połączeń przewodów na połączeniach		
9	Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja		
10	Usunięcie stwierdzonych w czasie przeglądu usterek		

Uwagi:

.....

Potwierdzenie wykonania usługi

Dane serwisanta dokonującego przegląd

.....
pieczęć, data, podpis

.....
imię, nazwisko, podpis (pieczęć)