

D/KW.2232.4.2024.FP

Szczecin, 09 maja 2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: D/KW.2232.3.2024.
NAZWA ZADANIA: "PRZEBUDOWA PAROWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ W ARESZCIE ŚLED CZYM W SZCZECINIE".

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu.

PYTANIA DO ZAMÓWIENIA:

PYTANIE 1:

„Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie zapisu remont i renowacja istniejącego kanału w obrębie kotłowni - co zamawiający ma konkretnie na myśli, jaki zakres prac do wykonania ?”

ODPOWIEDŹ:

W uzupełnieniu informuję, że zakres prac zawartych w projekcie w poz. 6.8. dot. „Przyłącze pary i kondensatu z kotłowni do kuchni”, Zamawiający oczekuje wykonania nowej instalacji pary i kondensatu między kotłownią a budynkiem kuchni. Instalacja wewnątrz budynku kuchni i armatura pozostaje bez zmian. Kanał instalacyjny należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Kierownik Zamawiającego