



LZ.261.7.2024.DJ

Warszawa, dn. 07.06.2024 r.

Dot.: Odpowiedzi na zapytania nr 2-3 w postępowaniu na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków w przychodni przy ul. Kochanowskiego 19, ul. Szajnochy 8 i ul. Żeromskiego 13 w Warszawie – Nr spr. 7/D/2024.

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.) udzielamy odpowiedzi na pytania.

Zapytanie Nr 2

1. Po czyjej stronie leżą uzgodnienia p.pożarowe ?

Odpowiedź:Uzgodnienia p.pożarowe leżą po stronie Wykonawcy.

2. Jakie są moce przyłączeniowe i moce umowne obiektów?

Odpowiedź: Moc przyłączeniowa (Mp) / Moc umowna (Mu) Przychodni przy ulicy;

Szajnochy - Mp 160kW/Mu130 kW

Kochanowskiego - Mp 111kW/Mu 62 kW

Żeromskiego – Mp 270kW/Mu 270 kW.

3.Czy Zamawiający posiada ekspertyzę nośności dachu?

Odpowiedź: Ekspertyza nośności dachu w opracowywaniu. Przewidywany termin udostępnienia Wykonawcom na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 12.06.2024 r.

4. Czy obiekty znajdują się pod ochroną zabytków? Jeśli tak czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków?

Odpowiedź: Same obiekty nie znajdują się pod ochroną zabytków. Przychodnia przy ul.Szajnochy 8 znajduje się na terenie będącym pod ochroną Konserwatora Zabytków. Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków leżą po stronie Wykonawcy.

5. Jaki system konstrukcji jest wymagany przy montażu?

Odpowiedź: System bezinwazyjny.

6. Po czyjej stronie jest zgłoszenie instalacji do OSD ?

Odpowiedź: Zgłoszenie instalacji do OSD leży po stronie Wykonawcy.

Zapytanie Nr 3

Chcielibyśmy dokonać wizji lokalnej na wszystkich budynkach. Kiedy byłaby taka możliwość i z kim należy się kontaktować?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z Z-cą Dyrektora ds. Logistyki – Jackiem Derkiem, tel. 664 948 611.



Przychodnie

Conrada 15
Klaudyny 26B
Kochowskiego 4
Wrzeciono 10C

Elbląska 35
Kleczewska 56
Sieciechowska 4
Żeromskiego 13

Felińskiego 8
Kochanowskiego 19
Szajnochy 8
Szpitalna 6, Łomianki

Jednocześnie w rozdziale IX ust. 5 pkt 2 skreśla się dotychczasową treść dotyczącą wykonawców występujących wspólnie.” żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp” i wprowadzą nowe brzmienie:

- 1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) tj. przesłanek wskazanych dla Wykonawcy w rozdziale VII ust.1 SWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert określony w rozdziale XIII ust.1 SWZ **do dnia 18 czerwca 2024 r. do godz. 10-ej.**

z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ
Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI

Jacek Derek

/podpisano elektronicznie/