

Świnoujście, dnia 23.11.2023 r.

Nr postępowania BZP.271.1.12.2023

**Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu
i udostępniono SWZ**

**Dotyczy: BZP.271.1.12.2023 „Statek Mamerta – Modernizacja placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi”**

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., 1605 t.j.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

Pytanie nr 1:

Zamawiający przewiduje wykonanie zadania w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy (oznacza to wykonanie prac w okresie zimowym), zaś część zadania przewiduje wykonanie nawierzchni EPDM, której wykonywanie w temperaturze poniżej +10 st. C jest niemożliwe technologicznie. Czy w przypadku wystąpienia powyższego Zamawiający przewiduje zastosowanie zapisów umowy par. 17 ust. 4 pkt 5) dotyczących przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przewiduje zastosowanie zapisów umowy par. 17 ust. 4 pkt 5) dotyczących przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

z up. **PREZYDENTA MIASTA**



**Ewa Bimkiewicz
Kierownik
Biura Zamówień Publicznych**