

CONTROL Sp. z o.o.e-mail: jacek.rutkowski@control.com.pl

Nasz znak: NSZ.26.P40.1.2022.KJ

Tarnów, dn. 10.05.2022 r.

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę konwerterów transmisji danych (PN/40/2022/D).

W nawiązaniu do zapytań skierowanych przez Państwa do Zamawiającego dotyczących w/w postępowania przetargowego, Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12 Ogłoszenia udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający przyjmie ofertę na urządzenia inne niż wskazane w postępowaniu, spełniające poniższe parametry:

Pracujące w protokole Modbus TCP/IP, dekodujące telegramy oraz informacje przesyłane protokołem M-Bus 1434-3 i wpisujące je do rejestrów Modbus.

Urządzenie ma być masterem dla liczników energii ciepłej (MBUS), następnie ma udostępniać odczytane dane protokołem Modbus TCP/IP.

Zestawienie parametrów licznikowych przeznaczonych do odczytu:

- przepływ chwilowy,
- moc,
- energia,
- temperatura zasilania,
- temperatura powrotu,
- wejście impulsowe A,
- wejście impulsowe B,
- numer licznika,
- czas pracy,
- objętość.

Odpowiedź:

Tak. Można oferować urządzenie równoważne z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych ujętych w specyfikacji określonej w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Oferowane urządzenie ma zawierać wszystkie komponenty składowe w jednej obudowie.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie listy typów urządzeń MBus, które ma obsługiwać koncentrator.

Odpowiedź:

Urządzenie ma współpracować z następującymi typami liczników energii cieplnej:

- Kamstrup Multical 601,
- Kamstrup Multical 602,
- Kamstrup Multical 603,
- Apator FAUN.