

GMINA KOLBASKOWO
Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo
tel. 91 311-95-10
NIP 8512908333, Regon 811685450

Kolbaskowo, dn. 09.06.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 2 złożony w dniu 25.05.2021 r.


Dot. postępowania przetargowego pn.: „**Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic**”

Pytanie nr 1:

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wyrównawczą / wiążącą. W opisie technicznym i na przekrojach wskazano mieszankę AC11W, natomiast zgodnie z przedmiarem robót należy wbudować AC16W. W specyfikacji technicznej również brakuje jednoznacznych zapisów w tym temacie. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, bądź wyrażenie zgody na wybór optymalnego uziarnienia przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że należy przyjąć mieszankę AC11W zgodnie z dokumentacją projektową.

Z up. WójtA

Janusz Kwidziński
Sejmistrz Gminy
.....