



LEGENDA:
ZL- zlewozmywak
U- umywalka
PŁ- miska ustępowa
NT- natrysk
— zimna woda
- - - ciepła woda
— ····· instalacja ppoż - wykonana z rur stalowych
ZM - zawór mieszający np. AFRISO
Q zawór odcinający

- instalację należy wykonać z rur PEX
- instalacja prowadzona w bruzdach ściennych oraz pod stropem pomieszczeń w obudowach,
- piony wodociągowe należy obudować płytą g-k
- pod stropem w piejscu połączenia nowej instalacji z instalacją I piętra należy wykonać rewizję,
- biały montaż należy dostosować do przeznaczenia obiektu- żłobek
- stropy kondygnacji stanowią strefę oddzielania ppoż - należy wykonać zabezpieczenie przejść przeciwpożarowych wszystkich istniejących oraz nowych instalacji.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A			Nr rys. S3 Branża: SANITARNA
Obiekt: Adres:	Przebudowa Części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek wraz z budową placu zabaw na działce nr 1133 w Majdanie Królewskim			
Rysunek:	Instalacja wody - aksonometria			Skala: 1:50
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Krzysztof Buczyński	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej upr. nr 142/Tbg/98	07.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Anna Malinowska	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej upr. nr PDK/0175/PWOS/05	07.2023	
Opracował:	mgr inż. Rafał Dec			