



Wentylator łazienkowy o wydajności max 280m³/h – 5 szt
ciśnienie max 85Pa
moc 29W – 230V
uruchamiany z oświetleniem, wyposażony w opóźnienie czasowe oraz
higrostat

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI			39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A		Nr rys. S4 Branża: SANITARNA
Obiekt: Adres:	Przebudowa Części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek wraz z budową placu zabaw na działce nr 1133 w Majdanie Królewskim		
Rysunek:	Instalacja wentylacji - rzut piwnicy		Skala: 1:100
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:
Projektant:	inż. Krzysztof Buczyński	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej upr. nr 142/Tbg/98	07.2023
Sprawdzający:	mgr inż. Anna Malinowska	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej upr. nr PDK/0175/PWOS/05	07.2023
Opracował:	mgr inż. Rafał Dec		