


Żłobek Majdan Królewski

Szatnia dzieci i personelu – pom. 1.8

Podsumowanie



Podsumowanie

Wyniki

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola	Indeks
Płaszczyzna pracy	Ś pionowa	321 lx	≥ 300 lx	✓	WP1
	U_0 (g ₁)	0.55	≥ 0.40	✓	WP1
Oszacowanie oślepienia ⁽¹⁾	$R_{UG, max}$	20	≤ 22	✓	
Wielkości zużycia ⁽²⁾	Zużycie	168 kWh/a	maks. 700 kWh/a	✓	
Pomieszczenie	Charakterystyczna wartość połączenia	6.68 W/m ²	–		
		2.08 W/m ² /100 lx	–		

[1] Na podstawie przestrzeni prostokątnej 3.430 m x 5.500 m i SHR 0.25.

[2] Obliczono za pomocą DIN:18599-4.2