



GMINA STAWIGUDA
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
tel.: 89 512 62 02
www.stawiguda.pl przetargi@stawiguda.pl

Nr postępowania ZP.271.1.18.2024

Stawiguda, 14.08.2024 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stawiguda”

Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Upzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ w ww. postępowaniu.

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. – dalej: Pzp), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

➤ **Pytanie z 13.08.2024 r.**

1. *Czy w zakres oferty wchodzi wymiana istniejących ogrodzeń studni głębinowych?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami PFU, w ramach zadania należy wyposażyć studnie w nowe pompy głębinowej, kable zasilające i sterownicze, obudowy studzienne oraz rurociągi tłoczne. Zakres prac opisanych w PFU nie przewiduje wymiany istniejących ogrodzeń studni głębinowych, chyba że zostaną one uszkodzone przez Wykonawcę na etapie realizacji zadania.

Udzielone odpowiedzi nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stają się jej integralną częścią i są wiążące przy składaniu ofert oraz zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda>, zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 Pzp.