

Jarosław, dnia : 19.12.2019 r.

Wójt Gminy Jarosław
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW

Zakład Komunalny Gminy Jarosław zapewnia dostawę wody z projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej oraz odbiór ścieków z projektowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. **Koniaczów**, w zakresie :

- a) odcinek sieci wodociągowej PE Ø 110 mm - na działkach nr ewid.: 232/4, 233/4, 354, 355 (włączenie do istniejącego wodociągu gminnego Ø 90 mm na działce nr ewid.354),
- b) odcinki sieci kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej PCV Ø 200 , PCV 160 mm oraz tłocznej PCV Ø 90 mm na działkach nr ewid.: 231/1, 231/2, 232/4, 232/5, 232/6, 232/11, 232/14, 232/15, 232/16, 232/17, 232/20, 232/21, 232/31, 232/33, 233/1, 233/2, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 234/15, 354, 355 z przepompownią ścieków - na działce nr ewid.: 231/2 (włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej – studzienki na działce nr 354).

Przedsięwzięcie realizować z zachowaniem n/w warunków :

1. Wykonać projekt techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez uprawnioną osobę oraz dokonać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu . Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu w tut. Zakładzie.
2. Wszystkie prace należy realizować bez naruszenia praw osób trzecich .
3. Podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonać w obecności konserwatora – pracownika zakładu, a prawidłowość wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej potwierdzić protokołem sporządzonym przez uprawnionego pracownika zakładu.
4. Po wykonaniu prac wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przez uprawnionego geodetę.

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
Zakład Komunalny