

Załącznik nr 1 – Warunki techniczne świadczenia usługi kompleksowej

Do Umowy kompleksowej nr 91/2018/ZP z dnia 12.12.2018r

1. CHARAKTERYSTYKA PRZYŁĄCZA NR 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi kompleksowej dla poniższego obiektu:

Pkt 1. Obiekt.

Lokalizacja obiektu:		UI PODCHORAŻYCH 10; PIŁA 64-920
Nazwa/charakter obiektu:		WO-77166 SZKOŁA WYŻSZA
Podstawa przyłączenia obiektu do sieci:	Warunki przyłączenia (nr, data):	OD5/ZR7/1038/2013, 2014-01-13
	Umowa o przyłączenie do sieci (nr, data):	OD5/ZR7/1038/2013, 2014-01-27

Pkt 2. Charakterystyka miejsca dostarczania. Moc umowna. Grupa taryfowa.

Numer PPE (Punktu Poboru Energii):	PLENED00000590000000001696430591
Miejsce dostarczania (granica własności):	ZACISKI PRĄDOWE NA KABLU 0,4 KV W ZŁĄCZU KABLOWO-POMIAROWYM W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY
Grupa przyłączeniowa:	IV
Grupa taryfowa:	C21
Moc umowna [kW]:	150
Wartość współczynnika mocy $\text{tg}\phi_0$:	0,4

Pkt 3. Układ pomiarowo-rozliczeniowy.

	Układ podstawowy		Układ rezerwowo	
	Dane:	Właściciel:	Dane:	Właściciel:
Licznik		OSD		
Przekładniki prądowe [A/A]:	200 / 5	OSD		
Przekładniki napięciowe [kV/kV]:	brak			
Układ transmisji danych pomiarowych :	TAK	OSD		
Moc minimalna [kW]	28			
Pomiar pobieranej mocy oraz energii elektrycznej na poziomie napięcia [kV]:	0,4			

Pkt 4. Parametry ciągłości usług dystrybucji.

- W zakresie dopuszczalnych czasów trwania przerw w świadczeniu usług dystrybucji:
 - dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych:
 - czas trwania przerwy jednorazowej – do 16 godzin,
 - łączny czas trwania przerw w ciągu roku kalendarzowego – do 35 godzin;
 - dopuszczalne czasy trwania przerw nieplanowanych:
 - czas trwania przerwy jednorazowej – do 24 godzin,
 - łączny czas trwania przerw w ciągu roku kalendarzowego – do 48 godzin.
- Do łącznych czasów trwania przerw planowanych i nieplanowanych w ciągu roku kalendarzowego wlicza się jednorazowe przerwy długie i bardzo długie.
- Warunkiem utrzymania parametrów napięcia zasilającego w granicach określonych w przepisach, [Prawo energetyczne], jest pobieranie przez Klienta mocy nie większej od mocy umownej, przy współczynniku $\text{tg}\phi_0$ nie większym niż 0,4.

