

Płużnica, dnia 19 września 2024 r.

**Gmina Płużnica  
Płużnica 60  
87-214 Płużnica**

## **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej p.z.p. na DOSTAWY pn.

## **Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica**

Działając na mocy art. 284 ust. 1, 2 p.z.p., Gmina Płużnica jako Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

### **Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ**

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania kompensacji mocy biernej w ramach niniejszego postępowania?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie wymagał wykonania kompensacji mocy biernej przy założeniu, że po inwestycji pobór mocy będzie na dotychczasowym poziomie.

  
**WÓJT GMINY PŁUŻNICA**  
.....  
Mrs. Maciej Puchata  
/Kierownik Zamawiającego/