

ZP 2/2021

Jelcz-Laskowice, dnia 27.09. 2021r.

Zamawiający:
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.o.
Ul.Bożka 13 ,55-220 Jelcz-Laskowice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy:
Budowa Mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 49,78 kWp
na obiekcie Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
w Jelczu-Laskowicach

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli innych niż w udostępnionej dokumentacji projektowej, jednakże o parametrach zbliżonych, bądź lepszych ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli innych niż w udostępnionej dokumentacji projektowej. Powyższe zostało opisane w SWZ rozdz. IV pkt.8 –Rozwiązania równoważne. Proszę zwrócić uwagę na wymiary paneli.

Pytanie 2

Czy łączna moc instalacji tj. 49,78 kWp może zostać przekroczona, jednakże nie większa niż 50 kWp

Odpowiedź:

Tak, może być przekroczona jednak nie więcej niż do 50 kWp.

Prezes Zarządu
dr n. med. Janusza Bolanowskiego