



Poznań, dnia 13 września 2023 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WPZ.52840.94.2023.1.MW

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 – zwanej dalej u. ochrony ppoż.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 – zwanego dalej rozporządzenie WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 sierpnia 2023 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu – 31 sierpnia 2023 r.) złożonego przez Akademię Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile wraz z „**Ekspertyzą techniczną rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dotyczącą: Przebudowy w zakresie dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej budynku Domu Studenta Akademii Nauk Stosowanych w Pile, ul. Żeromskiego 14**” (zwanej dalej Ekspertyzą techniczną), sporządzoną w sierpniu 2023 r. przez rzeczoznawców: budowlanego inż. Franciszka Peszko oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Stefana Nowaka z określonymi w punkcie 5.2 następującymi wskazaniami:

1. spoczniki klatki schodowej głównej o minimalnej szerokości wynoszącej 1,24 m,
2. biegi klatki schodowej drugiej ewakuacyjnej o minimalnej szerokości wynoszącej 1,06 m,
3. spocznik klatki schodowej drugiej ewakuacyjnej o minimalnej szerokości wynoszącej 1,06 m,
4. biegi klatki schodowej trzeciej do mieszkań o minimalnej szerokości wynoszącej 0,9 m,
5. spoczniki klatki schodowej trzeciej do mieszkań o minimalnej szerokości wynoszącej 1,0 m,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 6 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. podział obiektów na strefy pożarowe (zgodnie z częścią opisową (str. 23-26) oraz rysunkową Ekspertyzy technicznej,
- II. wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wykonane według wymagań określonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Wartość natężenia światła na poziomie co najmniej 3 lux na korytarzach i klatkach schodowych,
- III. zwiększenie ilości normatywnej podręcznego sprzętu gaśniczego o 50%,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż podany § 68 ust. 1 – 2 rozporządzenia WT budynków, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pan Tomasz Zasada – pełnomocnik strony – skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia WT budynków przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania, umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. W szczególności uwzględniono zamierzone przedsięwzięcie związane z zapewnieniem warunków ewakuacji w części nadziemnej budynku strefy pożarowej ZL V, poprzez obudowanie klatek schodowych przegrodami o klasie odporności ogniowej REI 60 wraz z zamknięciem ich drzwiami dymoszczelnymi o klasie

odporności ogniowej EI 30. Przewidziano również wyposażenie przedmiotowych klitek w urządzenie służące do usuwania dymu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowym Aneksie ekspertyzy oraz Ekspertyzie technicznej, należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Dariusz Matczak

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Zasada – pełnomocnik.
ul. Brzozowa 41
64-920 Piła
2. aa.

Załącznik:

Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dotycząca: Przebudowy w zakresie dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej budynku Domu Studenta Akademii Nauk Stosowanych w Pile, ul. Żeromskiego 14 – 1 egz.

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP (WKW PSP). WKW PSP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (tel. 4777161 89 lub formularz: <http://www.psp.wlkp.pl/iiod/>). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma, przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. WKW PSP nie będzie wykorzystywał podanych danych osobowych w celu profilowania i nie zamierza przekazywać ich do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma i jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma.