

Gdańsk, 30.05.2023

Centralny nr postępowania: **ZP/110/022/D/23**

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Sukcesywna dostawa analizatorów jakości sieci energetycznej w celu budowy systemu inteligentnych usług kampusowych - urządzenia w ramach usługi „Inteligentne Gniazdko Elektryczne” w związku z realizacją Projektu Pionier-Lab - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji, Smart Kampus Jako Laboratorium Smart City**

Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp zawiadamiam, iż, prowadzone przez Politechnikę Gdańską w trybie podstawowym, zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp, ponieważ złożona w obydwu częściach oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu na część 1 złożona została jedna oferta:

Lp	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena oferty brutto [z VAT 23%]	Termin dostawy częściowej	Okres gwarancji
1.	Energy Plus Marzena Bryza ul. Rdestowa 144A/5 81-577 Gdynia	183 748,22 PLN	120 dni	18 miesięcy

Złożona oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, tj. zaoferowany analizator nie PM8240 nie posiada wymaganego przez Zamawiającego certyfikatu MID.

Na część 2 złożona została jedna oferta:

Lp	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena oferty brutto [z VAT 23%]	Termin dostawy częściowej	Okres gwarancji
1.	Energy Plus Marzena Bryza ul. Rdestowa 144A/5 81-577 Gdynia	44 107,80 PLN	30 dni	18 miesięcy

Złożona oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, tj. w pozycji 11 załącznika 1B zaoferowany przekładnik MBS-V41-2804H nie spełnia następujących wymagań określonych przez Zamawiającego:

- 1) prąd strony pierwotnej zaoferowanego przekładnika to 1500 A podczas gdy Zamawiający określił dla tego parametru wymagany przedział od 1600-2000 A,
- 2) wielkość okna pod szynę zaoferowanego przekładnika to 60x10mm podczas gdy Zamawiający określił wymaganą wielkość 100x15mm.

W/w niezgodności oferty z warunkami zamówienia nie stanowią innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia i nie mogą zostać poprawione na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp, w związku z czym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.

**Kanclerz
Politechniki Gdańskiej**

mgr inż. Mariusz Miler

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)