

Znak sprawy: ZP.271.29.2024.KK

Myślibórz, dnia 12 lipca 2024 roku

Uczestnicy postępowania znak ZP.271.29.2024.KK

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: „*Dostawa i montaż 28 lamp solarnych na terenie Gminy Myślibórz*”

Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza montaż paneli fotowoltaicznych jeden pod drugim (w poziomie)?

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga by panele fotowoltaiczne były zamontowane na konstrukcji wsporczej w pionie jeden obok drugiego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej która jest jednocześnie wysięgnikiem lampy?

Odpowiedź 2

Zamawiający wymaga by oprawa oświetleniowa była zamontowana na wysięgniku wykonanym z takiego samego materiału jak konstrukcja słupa, o długości 1,2 m, na końcu wysięgnika zamontowana oprawa oświetleniowa LED.

Pytanie 3

W związku z planowanym złożeniem oferty do ogłoszonego postępowania zwracamy się z pytaniem. Czy zamawiający dopuści zastosowanie jednego panelu o mocy min. 320 W zamiast dwóch o mocy 160 W.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuści zastosowania jednego panelu o mocy min. 320 W.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zmianie nie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00401872 z dnia 08.07.2024 r.