

Krosno, dnia 05.01.2022r.

L.dz. P/2021/12/822/RE6/RM/ W 2022/1/72/RE6/2022

Warunki techniczne znak: 1/01/2021/OU/JG

F.H.U. „ALMAX” Aneta Liwosz
Świerzowa Polska
ul. Szczepana 11
38-457 Zręcin

Dotyczy: zabudowa przewodu oświetlenia ulicznego na sieci elektroenergetycznej nN
w miejscowości Wyżne, gmina Czudec

W nawiązaniu do pisma z dnia 10.12.2021 r. (data wpływu do RE Krosno 16.12.2021 r.) informujemy, że Rejon Energetyczny Krosno wyraża zgodę na udostępnienie stanowiska słupowego w celu zabudowy projektowanego przewodu YAYXS 4x35 mm² wydzielonego oświetlenia drogowego na n/w sieci elektroenergetycznej nN z zachowaniem rozwiązań katalogowych w ramach istniejącego przydziału mocy:

1. Stacja transf. Wyżne 16

- zabudowę i podłączenie projektowanego przewodu oświetlenia drogowego wydzielonego typu YAKXS 4x35 mm² na istniejącym słupie nr 16/2/1163/UL.

Wykonanie w/w prac może być zrealizowana na podstawie złożonej do RE Krosno, dokumentacji, planu realizacji montażu przedmiotowych urządzeń, przez osoby uprawnione i upoważnione do realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace na urządzeniach będących własnością PGE Dystrybucja należy wykonywać w oparciu o obowiązującą Instrukcję Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.


Wybudowane urządzenie oświetlenia ulicznego pozostaje na majątku Gminy.

Własność wybudowanych urządzeń oznaczyć zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja.

Po zakończeniu robót budowlanych oświetlenia drogowego prosimy o dostarczenie do RE Krosno dokumentacji powykonawczej celem dokonania sprawdzenia, zaktualizowania obowiązującej umowy dzierżawy oraz zaktualizowania dokumentacji eksploatacyjnej.

W przypadku przekroczenia mocy umownej należy zwrócić się do RE Krosno celem zwiększenia przydziału w/w mocy.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Krosno

Z-ca Dyrektora
Dariusz Górecki

Do wiadomości:

1 x Adresat

1 x RE Krosno - RM