

Lwówek, dnia 5 sierpnia 2024 r.

*Dotyczy: postępowania pn. „Budowa sieci wodociągowej – ul. Magazynowa dz o nr ewid. 175,838,102,88”.*

Nr postępowania: ZGK/ZPS-01/08/2024

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SWZ**

Zamawiający działając na podstawie § 15 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych udzielanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. niniejszym udziela odpowiedzi na pytanie sformułowane przez Wykonawcę w postępowaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej – ul. Magazynowa dz o nr ewid. 175,838,102,88”.

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji zdania w całości metoda bezwykopową- przewiertem sterowanym z zastosowaniem rur HDPE?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zadania metodą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego z uwzględnieniem założeń zawartych w projekcie budowlanym oraz specyfikacji warunków zamówienia, w których prace również wymagają montażu rurociągów w wykopie otwartym.

Wykonawca zastosuje materiały zgodnie z projektem budowlanym.