



8	Prosimy o wyjaśnienie czy zawory odwodnieniowe DN 300 (poz.11 zest. mat. dla etapu 2) są wyłączone z dostawy i montażu czy tylko z dostawy?	Zamawiający informuje, że zawory odwodnieniowe DN 300 (poz.11 zest. mat. dla etapu 2) są wyłączone tylko z dostawy.
9	Czy Zamawiający posiada inwentaryzację zieleni? Jeżeli tak prosimy o załączenie.	Zamawiający w komunikacie opublikowanym 8.09.2023 r. przekazał opracowanie inwentaryzacji zieleni.
10	Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew i krzewów?	Zamawiający informuje, że jest ona po stronie Zamawiającego.
11	Kto ponosi koszty i opłaty administracyjne wycinki drzew i krzewów?	Zamawiający informuje, że jest ona po stronie Zamawiającego.
12	Czy przewidziane są nasadzenia zastępcze? Jeżeli tak i jest to po stronie Wykonawcy to prosimy o załączenie projektu.	Zamawiający informuje, że nasadzenia zastępcze są przewidziane i Wykonawca ich koszt winien ująć w swojej ofercie. W komunikacie opublikowanym 8.09.2023 r. załączono projekt nasadzeń.
13	Po czyjej stronie jest nadzór dendrologiczny?	Przy prowadzonej wycince po stronie Zamawiającego
14	Prosimy o załączenie uzgodnień branżowych.	W komunikacie opublikowanym 8.09.2023 r. załączono dokumenty z posiadanymi uzgodnieniami branżowymi
15	Prosimy o informację czy należy przewidzieć koszty nadzoru konserwatora? Jeżeli tak to kto ponosi koszty?	Zamawiający informuje, że nie przewiduje takiej potrzeby.
16	Zgodnie z opisem technicznym, na odc. p.33 – p.34 należy zastosować grunt wzmocniony. Prosimy o podanie sposobu wzmocnienia gruntu.	Zamawiający na etapie realizacji prześle projekt stateczności skarpy dla tego odcinka. Do wyceny należy przyjąć zabezpieczenie skarpy poprzez zastosowanie geowłókniny lub geokraty.
17	Prosimy o załączenie uzgodnienia dot. przejścia pod Potokiem Siedleckim.	W załączeniu do komunikatu Zamawiający przekazuje pozwolenie wodno-prawne. Dodatkowo informujemy, że w załączonych do komunikatu z dnia 08.09.2023 r. dokumentach znajduje się uzgodnienie z Gdańskimi Wodami.
18	Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 06.10.2023 r.	Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 20.09.2023 r. do godziny 09:00. W załączeniu do komunikatu przekazujemy zaktualizowane Zapytanie ofertowe oraz SWZ uwzględniające tą zmianę.
19	Zgodnie z pkt. III d) SWZ Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich wymaganych formalności administracyjno-prawnych niezbędnych do należytej realizacji prac, w tym uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji administracyjnych, jak również uzgodnień z podmiotami trzecimi niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem tych, które zostały wyraźnie zastrzeżone jako leżące w gestii Zamawiającego. Prosimy o wskazanie, które formalności są po stronie Zamawiającego?	Po stronie Zamawiającego jest przekazanie dokumentacji wykonawczej wraz z kompletem opracowań pozwalających na realizację prac oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu z UM.
20	W nawiązaniu do dzisiejszej wizji lokalnej ze względu na ograniczone uzgodnienia poczynione przez Zamawiającego ograniczone jedynie do posadowienia ciepłociągu a nie uwzględniające możliwości prowadzenia prac, prosimy o podanie danych/kontakt do osób/właścicieli ogródków działkowych wzdłuż planowanej trasy ciepłociągu na których teren potencjalny wykonawca musi wejść i zgodnie z informacją uzyskaną od	Zamawiający informuje, iż w projekcie przyjęto brak potrzeby zajmowania ww. działek tzn. że mamy podpisane porozumienie z PZD na całość ogródków działkowych jednak koszty odtworzenia terenu w tym szkody w ogródkach osób prywatnych są po stronie i ryzykiem Wykonawcy który decyduje o przyjęciu technologii prowadzenia prac.

<p>przedstawiciela Zamawiającego podczas wizji, pokryć koszty zajęcia i odtworzenia terenu dla umożliwienia wykonania prac objętych postępowaniem Etapu II. W związku z powyższym ze względu na czas wymagany do uzgodnienia z właścicielami zakresu dostępu i kosztów wpływając na wartość ofert przetargowej wnosimy o zmianę terminu składnia oferty.</p>	
--	--

Gdańsk, dnia 15.09.2023 r.