

GOTIS.271.13.2022

Gniewino, 29.12.2022 r.

WYJAŚNIENIE NR 2

dotyczące zapytania ofertowego związanego z renowacją bieżni poliuretanowej wraz z rozbieżnią do rzutu oszczepem, do skoku w dal i skoku wzwyż.

W dniu 27 grudnia 2022 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

Pytanie 1:

Proszę o precyzyjne określenie obmiaru robót dla poszczególnego zakresu tj.

- mycie starej nawierzchni – pow. m²
- gruntowanie nawierzchni – pow. m²
- uzupełnienie ubytków – pow. m²
- wykonanie natrysku PU – pow. m²
- wymiana ograniczników pierwszego toru – szt.

Odpowiedź:

Myciu, gruntowaniu podlega ok. 4348 m².

Uzupełnieniu ubytków oraz wykonanie natrysku ok. 20% powierzchni (tj. ok 870 m²).

Ograniczniki to długość ok 400mb, co stanowi 400 sztuk (1 sztuka = 1 metr).

Pytanie 2:

Proszę o podanie nazwy i symbolu produktu istniejącego ogranicznika.

Odpowiedź:

Brak danych.

Pytanie 3:

Proszę o udostępnienie projektu umowy.

Odpowiedź:

Draft umowy nie jest wymagany jako załącznik do zapytania ofertowego.

Pytanie 4:

Proszę o udostępnienie dokumentacji zdjęciowej przedstawiającej miejsca nawierzchni do uzupełnienia.

Odpowiedź:

Informujemy, że w treści zapytania ofertowego Zamawiający zalecił przeprowadzenie wizji lokalnej stanu istniejącego nawierzchni w celu wykonania poprawnej wyceny.

Pytanie 5:

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja na jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania Wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje przed otwarciem ofert kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ale w momencie kiedy oferty zostały już złożone.

Z up. Wójta Gminy Gniewino
Kierownik Referatu Gospodarki,
Infrastruktury i Środowiska


Aleksandra Miłosz-Kaliszuk