



**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
KOMUNALNYCH Sp. z o.o.**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, ul. Topolowa 6

62 - 090 Rokietnica

tel. 61 81 45 743, fax 61 81 45 838

www: puk.com.pl e-mail: info@puk.com.pl

NIP: 777-17-96-271 KRS 0000041520

Bytkowo 12 listopad 2021 roku

l. dz. 2988/2021

ELAN PRO

Olga Elantowska

ul. Dobra 7

62-090 Rokietnica

Dotyczy: Projektu przebudowy ulicy Pawłowickiej w Pawłowicach gmina Rokietnica.

P.U.K. Sp. z o. o. uzgadnia projekt z n/w uwagami:

1. W trasie przebudowy drogi znajdują się urządzenia kanalizacyjne będące w naszym posiadaniu tj. rurociąg podciśnieniowy PE o średnicy 160 mm oraz wodociąg PVC o średnicy 160 mm.

Ze względu na planowane umieszczenie nad istniejącym wodociągiem PVC o średnicy 160 mm odwodnienia drogi wyrażamy na powyższe rozwiązanie zgodę pod warunkiem wykonania na podstawie załączonych warunków technicznych przebudowy przyłącza wodociągowego do posesji nr 23 (dz. nr 77/1) i budowy przyłącza wodociągowego do granicy dz. nr 77/2 (posesja nr 23a).

2. Wykonawca zgłosi pisemnie rozpoczęcie robót w siedzibie zakładu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

3. Odkryte urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne należy zabezpieczyć i zgłosić do odbioru przez pracowników zakładu.

4. Wszelkie koszty związane ze zniszczeniem oraz przebudową istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej podziemnej i naziemnej tj. rurociągów, skrzynek żeliwnych do zasuw, płyt betonowych oraz studzienek kanalizacyjnych ponosi wykonawca.

5. O zakończeniu robót wykonawca powiadomi z siedmiodniowym wyprzedzeniem PUK Bytkowo celem ich odbioru w aspekcie istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uzgodnienia są ważne do dnia 12. 11. 2023 r.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Michał Wiele

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu szt. 1
2. Warunki techniczne nr 301/WTW/2021



**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
KOMUNALNYCH Sp. z o.o.**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, ul. Topolowa 6

62 - 090 Rokietnica

tel. 61 81 45 743, fax 61 81 45 838

www: puk.com.pl e-mail: info@puk.com.pl

NIP: 777-17-96-271 KRS 0000041520

l. dz. 2989/2021
301/WTW/2021

Bytkowo, 12 listopad 2021 r.

ELAN PRO

Olga Elantowska

ul. Dobra 7

62-090 Rokietnica

**WARUNKI TECHNICZNE
PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ**

**Dotyczy: działki numer 77/1 i 77/2 położonych w gminie Rokietnica w miejscowości
Pawłowice, na której istnieją budynki mieszkalne.**

1. Woda z sieci wodociągowej dostarczana będzie do celów socjalno – bytowych w ilości 0,6 m³/d.
2. Do budynku na działce nr 77/1 i 77/2 należy wykonać nowe dwa przyłącza. Nowe przyłącza wykonać przy pomocy rury PE100, PN16 o średnicy 32x3 mm i włączyć je do istniejącej sieci PVC o średnicy 160 mm za pomocą nawiertki NWZ o średnicy 160/32 mm. Na nawiertce zabudować klucz wraz ze skrzynką żeliwną zabezpieczoną płytą betonową. Zasuwy odcinające winny być zamontowane w chodniku poza projektowanym odwodnieniem drogi. Przyłącza przedłużyć (metoda zgrzewania lub przy pomocy nierozbieralnych złączek zaciskowych) i doprowadzić do granicy posesji z tym że do posesji na dz. nr 77/1 złączyć z istniejącym przyłączem o średnicy 32 mm, a na granicy posesji dz. nr 77/2 zaślepić.
3. Przed wykonaniem przyłączy do w/w działek należy z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomić Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bytkowie (pisemnie) o planowanym terminie przystąpienia do jego wykonania.
4. Przyłącze należy wykonać na koszt inwestora przez wykonawcę posiadającego uprawnienia budowlane, zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Po wykonaniu przyłącza, przed zasypaniem wykopu należy zgłosić odbiór do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.
6. Po wykonaniu przyłącza przeprowadzić próbę szczelności i dezynfekcję.

7. W terminie 30 dni od daty odbioru wstępnego należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza.
8. Po końcowym odbiorze prac przez przedstawiciela PUK należy spisać umowę na dostawę wody.
9. Zabrania się łączenia rzeczowego przyłącza wodociągowego z innymi źródłami wody (hydrofory, studnie).
10. Na podstawie niniejszych warunków technicznych należy zlecić uprawnionemu projektantowi opracowanie projektu budowlanego przyłączy, projektowaną trasę przyłączy należy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie w Poznaniu.
11. Warunki zajęcia drogi uzgodnić z jej właścicielem.

Niniejsze warunki są ważne do dnia 12. 11. 2023 roku

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Michał Wleland

Sprawę prowadzi: Lech Płatek tel. 061 8145 743