



Gmina Łubianka

Aleja Jana Pawła II 8

87-152 Łubianka

przetargi@lubianka.pl

Łubianka, dn. 12.12.2023 r.

ZP.271.39.2023

Strona prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, którego przedmiotem zamówienia jest: „**Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łubianka**” – postępowanie **ZP.271.39.2023**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1: Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania odcinków próbnych na poszczególne asortymenty robót (np. stabilizacja, warstwa odsączająca, podbudowa zasadnicza, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna itd.).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych na poszczególne asortymenty robót.

Pytanie 2: Czy w ramach poszczególnych zadań należy wykonać wycinkę drzew i krzewów zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanych odcinków?

ODPOWIEDŹ: Nie.

Pytanie 3: Czy w ramach poszczególnych zadań nie występują inne przeszkody (np. ogrodzenia, słupki betonowe itd.) utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie robót?

ODPOWIEDŹ: Nie występują.

Pytanie 4: Wykonawca prosi o wskazanie miejsca wywozu materiałów. Czy wszystkie materiały z budowy (tzn. rozebrane podbudowy, materiały z robót ziemnych, betony, humus itd.) mają być wywożone na wskazane miejsce?

ODPOWIEDŹ: Na wskazane miejsce przez Zamawiającego będzie dowożony materiał tylko z rozebrania podbudowy. Pozostały materiał musi być zagospodarowany przez Wykonawcę.



Gmina Łubianka

Aleja Jana Pawła II 8

87-152 Łubianka

przetargi@lubianka.pl

Pytanie 5: Dot. Przebudowa ulicy Magnoliowej w miejscowości Pigża: Na przekroju poprzecznym na poboczach jest grubość kruszywa 6 cm (z kruszywa 0-31,5). Natomiast w opisie technicznym jest grubość kruszywa 9 cm. Proszę o wskazanie właściwej grubości i rodzaju kruszywa na poboczach.

ODPOWIEDŹ: Wszystkie drogi mają pobocze z kruszywa 0-31,5 mm o gr. 6 cm.

Pytanie 6: Dot. Przebudowa ulicy Ireny Szewińskiej oraz ulicy Sportowej (DG100383C) w miejscowości Łubianka: Brak w Przedmiarze wyszczególnienia robót związanych z wykonaniem chodnika.

ODPOWIEDŹ: Budowa chodnika przy ul. Sportowej nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Pytanie 7: Dot. Przebudowa ulicy Ireny Szewińskiej oraz ulicy Sportowej (DG100383C) w miejscowości Łubianka: Na rysunku dot. przekrojów poprzecznych są podane następujące grubości warstw bitumicznych: AC16W – gr. 5 cm i AC11S – gr. 4 cm. Natomiast w Opisie technicznym i Przedmiarze są podane inne grubości warstw bitumicznych – tzn.: AC16W – gr. 3 cm i AC11S – 3 cm. Proszę o wskazanie właściwej grubości warstw bitumicznych.

ODPOWIEDŹ: Wszystkie drogi przewidziane do wykonania mają warstwę AC 11W o gr. min. 3 cm oraz AC 11S do gr. min. 3 cm.

Pytanie 8: Dot. Budowa drogi gminnej nr 100332C (ul. Wiejska) oraz ulicy Aleja Jana Pawła II w miejscowości Łubianka: W Przedmiarze w poz. 1 w ilości podana jest wartość 0,30. Wg Wykonawcy powinna być wartość 0,442. Proszę o weryfikację.

ODPOWIEDŹ: Przedmiar ma charakter pomocniczy. Drogę należy wycenić i wykonać zgodnie z projektem technicznym.

Pytanie 9: Dot. Przebudowa drogi gminnej (ul. Ziemowita) w miejscowości Zamek Bierzgłowski: Na rysunku dot. przekrojów poprzecznych są podane następujące grubości warstw bitumicznych: AC16W – gr. 5 cm i AC11S – gr. 4 cm. Natomiast w Opisie technicznym i Przedmiarze są podane inne grubości warstw bitumicznych – tzn.: AC16W – gr. 3 cm i AC11S – 3 cm. Proszę o wskazanie docelowej grubości warstw bitumicznych.

ODPOWIEDŹ: Wszystkie drogi przewidziane do wykonania mają warstwę AC 11W o gr. min. 3 cm oraz AC 11S do gr. min. 3 cm.

Pytanie 10: Dot. Przebudowa drogi gminnej (ul. Ziemowita) w miejscowości Zamek Bierzgłowski: W opisie technicznym i na przekroju poprzecznym na poboczach jest grubość kruszywa 9 cm. Przy założeniu grubości warstw bitumicznych – grubość kruszywa na poboczach powinna wynosić 6 cm. Proszę o wskazanie właściwej grubości kruszywa na poboczach.



Gmina Łubianka

Aleja Jana Pawła II 8

87-152 Łubianka

przetargi@lubianka.pl

ODPOWIEDŹ: Wszystkie drogi mają pobocze z kruszywa 0-31,5 mm o gr. 6 cm.

Pytanie 11: Dot. Przebudowa drogi gminnej ul. Bolesława Śmiałego w miejscowości Zamek Bierzgłowski: W opisie technicznym podana długość przepustów wynosi 31 mb. W Przedmiarze podana jest ilość 41mb. Proszę o wskazanie właściwej długości przepustów.

ODPOWIEDŹ: Przedmiar ma charakter pomocniczy. Przepust należy wycenić i wykonać zgodnie z projektem technicznym.

Pytanie 12: Dot. Przebudowa drogi gminnej ul. Bolesława Śmiałego w miejscowości Zamek Bierzgłowski: W jakim celu w Przedmiarze jest podana poz. 17 - skoro grubość warstwy AC11W wynosi 3 cm? Wg Wykonawcy ta pozycja jest zbędna.

ODPOWIEDŹ: Wszystkie drogi przewidziane do wykonania mają warstwę AC 11W o gr. min. 3 cm oraz AC 11S do gr. min. 3 cm.

Pytanie 13: Dot. Przebudowa drogi gminnej ul. Bolesława Śmiałego w miejscowości Zamek Bierzgłowski: Na przekrojach poprzecznych na poboczach jest podana różna grubość kruszywa: 6 cm lub 9 cm. Natomiast w opisie technicznym jest grubość kruszywa 9 cm. Proszę o wskazanie właściwej grubości i rodzaju kruszywa na poboczach.

ODPOWIEDŹ: Wszystkie drogi mają pobocze z kruszywa 0-31,5 mm o gr. 6 cm.

Pytanie 14: Wymagania dla kruszywa pochodzą z wycofanych dokumentów. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do stosowania kruszywa zgodnie z WT-4 2010.

Pytanie 15: W związku z licznymi nieścisłościami (dla jednego zadania różne dokumenty wskazują AC 11W lub AC 16W) w przedstawionej dokumentacji (przedmiar, dokumentacja techniczna, przekroje, SST) prosimy o określenie uziarnienia warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej dla wszystkich dziewięciu zadań.

ODPOWIEDŹ: Wszystkie drogi przewidziane do wykonania mają warstwę AC 11W o gr. min. 3 cm oraz AC 11S dla warstwy grubości min. 3 cm. Ponadto dla wyceny robót ul. Bolesława Śmiałego oraz ul. Ziemowita należy ująć koszt wykonania stabilizacji zgodnie z projektem. Pozostałe drogi należy wykonać bez stabilizacji.

Pytanie 16: Prosimy o informacje, czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego do każdego zadania, jeśli tak prosimy o specyfikacje, lokalizacje oraz ilość m2.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.



Gmina Łubianka

Aleja Jana Pawła II 8

87-152 Łubianka

przetargi@lubianka.pl

Pytanie 17: Dot. Przebudowa drogi gminnej nr 100360C (ul. Jasna) w m. Bierzgłowo: Proszę o określenie rodzaju warstwy wiążącej jaka ma być wykonana na tym zadaniu. W Przedmiarze i na rysunkach jest zamiennie używana AC11W albo AC16W.

ODPOWIEDŹ: Wszystkie drogi przewidziane do wykonania mają warstwę AC 11W o gr. min. 3 cm oraz AC 11S do gr. min. 3 cm.

Pytanie 18: Dot. Przebudowa drogi gminnej nr 100346C (ul. Letnia) w miejscowości Dębiny: Proszę o określenie rodzaju warstwy wiążącej jaka ma być wykonana na tym zadaniu. W Przedmiarze i na rysunkach jest zamiennie używana AC11W albo AC16W.

ODPOWIEDŹ: Wszystkie drogi przewidziane do wykonania mają warstwę AC 11W o gr. min. 3 cm oraz AC 11S do gr. min. 3 cm.

Pytanie 19: Dot. Przebudowa drogi gminnej nr 100346C (ul. Letnia) w miejscowości Dębiny: W przedmiarze brak jest pozycji dot. regulacji włazów kanałowych i zasuw wodociągowych. Proszę o określenie ilości włazów kanałowych i zasuw wodociągowych – występuje różnica w stosunku do ilości w opisie i na rysunku.

ODPOWIEDŹ: Urządzenia do regulacji należy wykonać zgodnie z PZT.

Pytanie 20: Dot. Przebudowa drogi gminnej nr 100404C (ul. Zawiszanka) w miejscowości Warszewice: Proszę o określenie rodzaju warstwy wiążącej jaka ma być wykonana na tym zadaniu. W Przedmiarze i na rysunkach jest zamiennie używana AC11W albo AC16W.

ODPOWIEDŹ: Wszystkie drogi przewidziane do wykonania mają warstwę AC 11W o gr. min. 3 cm oraz AC 11S do gr. min. 3 cm.

Pytanie 21: Dot. Przebudowa drogi gminnej nr 100404C (ul. Zawiszanka) w miejscowości Warszewice: Występuje różnica w ilości robót ziemnych do wykonania. W opisie technicznym podana jest wartość 1069 m³. W Przedmiarze podana jest ilość 869m³. Proszę o wskazanie właściwej ilości robót ziemnych.

ODPOWIEDŹ: Przedmiar ma charakter pomocniczy. Do wyceny należy przyjąć ilość robót ziemnych wykazanych w projekcie technicznym.

Pytanie 22: Dot. Przebudowa drogi gminnej nr 100404C (ul. Zawiszanka) w miejscowości Warszewice: Proszę o podanie rodzaju kamienia do wykonania pobocza wzmocnionego.

ODPOWIEDŹ: Dopuszcza się wykonanie pobocza z kruszywa wapiennego.



Gmina Łubianka

Aleja Jana Pawła II 8

87-152 Łubianka

przetargi@lubianka.pl

Pytanie 23: Dot. Przebudowa drogi gminnej nr 100404C (ul. Zawiszanka) w miejscowości Warszewice: Proszę o wskazanie właściwej grubości pobocza z KŁSM. W opisie technicznych podana jest grubość pobocza z KŁSM – 9 cm. W przedmiarze natomiast 6 cm.

ODPOWIEDŹ: Wszystkie drogi mają pobocze z kruszywa 0-31,5 mm o gr. 6 cm.

Pytanie 24: W związku z krótkim okresem wykonania i przypadającym częściowo na okres zimowy czy Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu na wykonanie przedmiotowego zadania?

ODPOWIEDŹ: Możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia zawarta jest w projekcie umowy.

Pytanie 25: W związku z faktem powtórnego ogłoszenia powyższego przetargu czy Zamawiający potwierdza iż nie wprowadził do niego żadnych zmian i korekt co mogłoby wpływać na kalkulację oferty?

ODPOWIEDŹ: Potwierdza.

Pytanie 26: Czy przy wykonywaniu warstw odsączających lub odcinających Zamawiający będzie wymagał wykorzystania geowłóknin? W dołączonych specyfikacjach (SST) jest podana, natomiast w opisie technicznym, projekcie i na rysunkach nie jest wymieniona.

ODPOWIEDŹ: Nie będzie wymagał.

Pytanie 27: Dot. Przebudowa drogi gminnej ul. Bolesława Śmiałego w miejscowości Zamek Bierzgłowski: Proszę o dołączenie do dokumentacji szczegółowych informacji dot. palisady. Rodzaj materiałów, rysunek szczegółowy i umiejscowienie na planie.

ODPOWIEDŹ: Informacje dotyczące palisady zawarte są w dokumentacji projektowej (strona 11).

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Termin, do którego Wykonawcy mogą składać oferty to 15.12.2023 r. do godz. 08:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi 15.12.2023 r. o godz. 09:00 .

Niniejsze wyjaśnienia do treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

z up. Wójta Gminy Łubianka

/-/ Bartosz Lewandowski
Sekretarz Gminy Łubianka