



p.p. 132,00 m.n.p.m.

Studnia	-	S1	S3
Rzędna terenu	m n.p.m.	139,40	139,40
Rzędna dna kanału	m n.p.m.	135,27	137,55
Zagłębienie kanału	m p.p.t.	4,13	1,85
Rzędna dna studni	m n.p.m.	134,77	137,55
Zagłębienie studni	m p.p.t.	4,63	1,85
Długość odcinka	m	2,3	
Spadek	%		0,5
Materiał i średnica	-		PVC Ø200
Hektometr	m	0,00	3,1

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel. 503 153 643	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SZCZYTNO		Nr rys. RG-2
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci kanalizacji grawitacyjnej - odcinek od S1 do S3 (dz. 54/13, obr. Rudka)		skala: 1: 100/1: 100
	Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		data: 10.01.2024
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06	
Sprawdzający	mgr inż. Angelika Jurczak	WAM/0194/PBS/22	
Asystent projektanta	mgr inż. Łukasz Oleksiak	WAM/0038/OWOS/10	
		podpis	