



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.03.2022.JB

Somonino dnia 14.02.2022r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie”

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Pytanie 1.:

Inwestor poinformował o konieczności rozbudowy istniejącego już systemu monitoringu przepompowni ścieków i wpięciu przepompowni objętej postępowaniem przetargowym do tegoż systemu monitoringu. Funkcjonujący system monitoringu jest własnością konkretnego Producenta, będącego jednocześnie dostawcą przepompowni ścieków. W takim przypadku oczywiste jest, że najkorzystniejszą ofertą w zakresie dostawy przepompowni będzie oferta firmy, która dostarczyła już Inwestorowi system monitoringu. Pytanie jest jak Inwestor zamierza zagwarantować wszystkim oferentom/ dostawcom przepompowni ścieków równy dostęp do istniejącego systemu monitoringu, aby nie naruszać zasad uczciwej konkurencji oraz Prawo zamówień Publicznych (art. 16 i 17 Ustawy Pzp).

Odpowiedź:

Wszystkie gminne przepompownie ścieków na terenie Gminy Somonino objęte są jednym systemem monitoringu dostarczonym i administrowanym przez jednego producenta (Firma Hydro – Partner z Leszna). Fakt, że ww. firma jest również producentem przepompowni ścieków nie obliguje oferentów do zakupu tych urządzeń wyłącznie od tego dostawcy. Dostawcą przepompowni wraz z urządzeniami sterującymi może być każdy producent spełniający wymogi postawione dla tych urządzeń w dokumentacji przetargowej. W związku z tym, że Inwestor wymaga wpięcia przepompowni do posiadanego już systemu monitoringu, ponieważ nie zamierza kupować kolejnego, wymagana jest rozbudowa funkcjonującego już systemu. Wykonawca zamówienia ma za zadanie doprowadzić do skomunikowania wybudowanej przepompowni z posiadanym systemem przez eksploatatora sieci kanalizacyjnej i zlecić rozbudowę programu sterującego zainstalowanego na komputerach eksploatatora sieci administratorowi oprogramowania i systemu monitorującego.

Pytanie 2.:

Zamawiający określił konieczność wpięcia przepompowni ścieków do istniejącego systemu monitoringu. Prosimy o przedstawienie kosztów usługi wykonania wpięcia do istniejącego systemu.

Odpowiedź:

Usługę wpięcia wybudowanej przepompowni do systemu monitoringu posiadanego przez eksploatatora sieci kanalizacyjnej powinien wykonać administrator tego systemu monitoringu, w związku z posiadanymi prawami autorskimi. O wycenę tej usługi proszę zwrócić się do tego administratora - Firma Hydro – Partner z Leszna.

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kowalewski