

Wąbrzeźno, 28.03.2023 r.

WI.ZP.271.3.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070288C w Ryńsku”

Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) przekazuję treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

1. Treść zapytania

Prosimy o informacje, czy Zamawiający życzy sobie wykonanie odcinka próbnego, jeśli tak prosimy o specyfikację, lokalizację oraz ilość.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego o konstrukcji tożsamej z przedmiotem zamówienia w odległości do 2 km od przebudowywanej drogi nr 070288C zgodnie z SST tj.:

- 1) SST_D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające pkt 5.4. – warstwa odsączająca powierzchnia 900 m²,
- 2) SST_D.04.03.01a Oczyszczenie, skropienie warstwy konstrukcyjnej pkt 5.6. – powierzchnia 750 m²,
- 3) SST_D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pkt 5.5. – powierzchnia 900 m²,
- 4) SST_D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna pkt 5.6. – AC 11 S, powierzchnia 750 m²,
- 5) SST_D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i wyrównawcza pkt 5.6. – AC 16 W, powierzchnia 750 m².

Wójt Gminy Ryńsk
/-/
Władysław Łukasik