

OPRAWY:

- A1

OPRAWA DOSTROPOWA WYT: 1235x335x75mm
LED 40W 4500LM 4000K/P IP40 IK07
- A2

OPRAWA NASTROPOWA WYT: 1230x330x60mm
LED 45W 4400LM 4000K/P IP40 IK07
- A3

OPRAWA DOSTROPOWA WYT: 635x335x75mm
LED 22W 2200LM 4000K/P IP40 IK07
- A4

OPRAWA NASTROPOWA WYT: 1230x330x60mm
LED 22W 2200LM 4000K/P IP40 IK07
- B1

OPRAWA DOSTROPOWA WYT: 343x343x60mm
LED 27W 2500LM 4000/P IP65 IK07
- B2

OPRAWA DOSTROPOWA WYT: 1240x330x60mm
LED 27W 2500LM 4000K/P IP40 IK07
- C1

OPRAWA DOSTROPOWA WYT: 1262x65x92mm
LED 25W 2800LM 4000K/P IP65 IK07
- D1

OPRAWA PRZEMYSŁOWA Z SHAKĄ OCHRONNĄ WYM. 595x355x129mm
LED 140W 17300LM 4000K IP65 IK08
- E1

OPRAWA DOŚCIENNA WYT: 259x200x82mm
LED 10W 550LM 3000K IP65 IK08
- E2

OPRAWA DOŚCIENNA WYT: 495x64x80mm
LED 20W 2100LM 4000K IP40 IK07
- AW1

OPRAWA AWARYJNA RNC LED 3W AT 2h IP41
- AW2






OPRAWA AWARYJNA RNO LED 3W AT 2h IP41
- AW3

OPRAWA AWARYJNA CIEMNA 3x1W DO DUŻYCH WYSOKOŚCI AT 2h IP41
- EW1

OPRAWA ENAWUKACYJNA CIEMNA 1,2W Z PIKTOGRAMEM AT 2h IP41
- EW2

OPRAWA ENAWUKACYJNA CIEMNA 1,2W Z PIKTOGRAMEM AT 2h IP65

OZNACZENIA:

-  ŁĄCZNIK POŁĘDNYCY 10A/250V IP-20
-  ŁĄCZNIK SCHODOWY 10A/250V IP-20
-  ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 10A/250V IP-20
-  ŁĄCZNIK PRZYCISK ŚWIATŁO 10A/250V IP-20
-  CZŁUNIK OBECNOŚCI

Generalny projektant: mp project sp. z o.o. modern structure design & consultancy ul. Białka 134, 30-149 Kraków NIP: 14-661-02-257 REGON: 142010114 KRS: 0000452424	Projektant adaptacji:	
	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15,0 x 40,0m	
Nazwa inwestycji:		
Inwestor:		
Adres inwestycji:		
Branża:	ELEKTRYCZNA	
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	
Projektant adaptacji:		
Sprawdzający adaptacji:		
Autor projektu typowego:	mgr inż. WOJCIECH LISEK Upr: 945/94	
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. WOJCIECH BALWIERZ Upr: 108/99	
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. WOJCIECH LISEK	
Nazwa rysunku:	RZUT 1 PĘTRA INSTALACJA OŚWIETLENIA	
		Skala: 1:100
		Numer rysunku: E202