Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA SĘPOLEŃSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - numer sprawy	P.0413.20.266
Data wpływu operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	01 KWI. 2020
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY mgr Agnieszka Drobielska Inspektor

USŁUGI GEODEZYJNE
Waldemar Brzeek
89-420 Sępólno Kraj. ul. Kasztanowa 28
tel./fax 52 383 28 74
☎ 605-126-454-89

GEODETA
mgr inż. Waldemar Brzeek
Świadectwo nr 12/91

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna: 041302_5 Sępólno Kraj.
Obręb ewidencyjny: Sępólno Kraj. 0005
ID zgłoszenia: GN.6640.267.2020
Skala mapy 1:500
Arkusz mapy 6.200.17.06.4.4
6.200.17.07.3.3
6.200.17.11.2.2
6.200.17.12.1.1

Oznaczenie obszaru aktualizacji mapy: ---
Geodezyjny ukł. współrzędnych: 2000/18, Amsterdam55
Data opracowania mapy 26.03.2020 r.

Nie wykluczа się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych ułożonych o nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

OZNACZENIA

- linia napow. SN–15 kV – istniejąca
- linia napow. SN–15 kV – istniejąca
- kable SN–15 kV projektowane wg opisu
- kabel SN–15 kV istniej. do demontażu
- słup linii napow. SN–15 kV – projektowany wd opisu
- złącze kablowe ZK–SN LLLO projektowane
- stacja transformatorowa kontenerowa 15/0,4 kV projektowana
- kabel n.n. istniej. do demontażu
- kabla n.n. iprojektowane wg opisu

Projekt sporządzono na kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500 zweryfikowanej przez organ służby geodezyjnej Starosty Sępoleńskiego dnia 01–04–2020 – identyfikator ewidencyjny: P.0413.2020.267
Za zgodność z oryginałem:

Skala mapy 1:500

kierunek GPZ Sępólno

istn. linia napow. SN–15 3xAFL70; ukł. płaski "Sępólno–Cerkwica" bez zmian

istn. słup 4/P–12/2N do demontażu

proj. słup 4/Kgr–13,5/25(E)

1,50m

103 m

istn. linia napow. SN 15 kV

ist. 5/P–12 demont.

1,50m

istn. linia napow. SN–15 3xAFL 70 układ płaski
demontaż na odc. A–B–C
L = 377m linia główna
L = 10m linia odgałęzna

Arkusz E/1.2

112 m

ist. 6/P–12 demont.

LK1
proj. 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25
L=517/540m

92 m

1,50m

Arkusz E/1.2

Obręb: Niechorz

OZNACZENIA

- linia napow. SN–15 kV – istniejąca
- linia napow. SN–15 kV – istniejąca
- kable SN–15 kV projektowane wg opisu
- kabel SN–15 kV istniej. do demontażu
- słup linii napow. SN–15 kV – projektowany wd opisu
- złącze kablowe ZK–SN LLLO projektowane
- stacja transformatorowa kontenerowa 15/0,4 kV projektowana
- kabel n.n. istniej. do demontażu
- kabla n.n. iprojektowane wg opisu

Projekt sporządzono na kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500 zweryfikowanej przez organ służby geodezyjnej Starosty Sępoleńskiego dnia 01–04–2020 – identyfikator ewidencyjny: P.0413.2020.267
Za zgodność z oryginałem:

Obiekt:	Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 15 kV, budowa stacji transformat. o moc. 15/0,4 kV wraz z budową sieci elektroenerg. o nap. 0,4 kV
Adres inwestycji	89–400 Sępólno Kr. ul. Koronowska – dz. nr 224/7, 224/6, 252/5, 242, 191/9 obręb Sępólno 0005
Nazwa rys.:	Projekt zagospod. terenu – trasa sieci elektroenergetycznej o napięciu 15 kV i 0,4 kV
	Zespół autorski

Funkcja:	Imię, nazwisko, uprawnienia	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Wasław Szymańczak upr. UAN–KZ–7210–109/86.	19–08–2021	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Wabniewski upr. UAN–KZ–7210–314/86.	19–08–2021	
Skala: 1:500			Nr rys. E/1.1

LK2
proj. 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25
L=4/19m

Arkusz E/1.1

LK3
proj. kabel SN 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25
od złącza ZK–SN do nowej stacji POM–2; L=136/150m

LK4
proj. SN 3xNA2XS(F)2Y 1x70/16 do stacji POM–1; L=81/89m; własność MDD
zmufoważ z kablem zdjętym ze słupa 9/3
(mufa M przy stacji POM–1)

Arkusz E/1.1

Grunty m. Sępólno Kr.

ul. Koronowska

istn. budynek stacj transf. POM–2 nr 41147 – rozbiórka
przełączenie istn. obwodów n.n. do stacji tr. w nowej likalizacji

proj. ZK1–1Py nr 301.1 +SK4
proj. ZK1–1Py nr 301.1
proj. ZK1–1Py nr 101.2

REI120 przejście kablowego

opaska z kostki beton. gr. 6cm szerokość 1,0 m wokół stacj

proj. stacja tr. POM–2 nr 41147
(nowa lokalizacja)
typ MRw–bpp 20/2x630–4
poziom posadowienia: 134,66 npm

Qd < 1000 MJ/m2

Qd < 500 MJ/m2

proj. kabel SN przełączenie istn. słup 4/Kgr–13,5/25(E)

proj. NAYY–J 4x150 obw. 100.1
proj. NAYY–J 4x150 obw. 200.1
proj. NAYY–J 4x150 obw. 400.1

proj. 2x(NAYY–J 4x240) obw. 300.1
proj. NAYY–J 4x150 obw. 500.1
proj. NAYY–J 4x150 obw. 100.2

przewiert sterowany: 2x(HDPE160/8,7) L=2x48m

istn. stacja POM–1 nr 40909 – bez zmian

istn. 3xNA2XS(F)2Y 1x70/16 zdemont. ze słupa – do mufy

istn. linia napow. 15 kV 3xAFL25 do demontażu na odc. B – C oddzielny projekt rozbiórki

istn. kabel SN 3xYAKXS 1x120 do stacji POM–2 demontaż od słupa 8/2 do stacji POM–2 L=18/200m

istn. linia napow. SN–15 3xAFL70; ukł. płaski "Sępólno–Cerkwica" bez zmian

istn. kable n.n. ENEA Operator 3x(YAKY 4x150) obw. 100.1, 200.1, 400.1 bez zmian

proj. mufy M4 – 8 do wyjść ze stacji kablach zaliczniowych (rys. E/5)

proj. mufy M1,M2,M3 przełączenie kabli n.n. obw. 100.1, 200.1, 400.1 do stacji tr. w nowej lokalizacji

Grunty m. Sępólno Kr.

Obiekt:	Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 15 kV, budowa stacji transformat. o moc. 15/0,4 kV wraz z budową sieci elektroenerg. o nap. 0,4 kV
Adres inwestycji	89–400 Sępólno Kr. ul. Koronowska – dz. nr 224/7, 224/6, 252/5, 242, 191/9 obręb Sępólno 0005
Nazwa rys.:	Projekt zagospod. terenu – trasa sieci elektroenergetycznej o napięciu 15 kV i 0,4 kV
	Zespół autorski

Funkcja:	Imię, nazwisko, uprawnienia	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Wasław Szymańczak upr. UAN–KZ–7210–109/86.	19–08–2021	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Wabniewski upr. UAN–KZ–7210–314/86.	19–08–2021	
Skala: 1:500			Nr rys. E/1.2