



LEGENDA

- RPOŻ.  Rozdzielnia pożarowa
- RG  Rozdzielnia główna
- CSP  Centrala SSP
-  Certyfikowany zasilacz pożarowy
-  Przewód (N)HXH 3x2,5mm² E90
-  Przewód (N)HXH 5x4mm² E90

Zadanie :	Budowa systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie przy ul. Racławickiej 10			
Inwestor :	Gmina Miechów ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów			
Jednostka projektowa:	INICJATYWA INŻYNIERSKA Grzegorz Mazur ul. Przewóz 9/4, 30-716 Kraków NIP: 9451848984, REGON: 120924435 tel. 794 669 919, e-mail: inicjatywainzynierska@gmail.com			
Projektant mgr inż. Grzegorz Mazur nr upr. MAP/0049/PWOE/11		Typ dokumentu schemat	Skala -	Format 297x420
		Status dokumentu PROJEKT TECHNICZNY		
Tytuł Instalacja elektryczna na potrzeby zasilania urządzeń SSP - schemat ideowy	Nr archiwalny -			
	Rev. -	Data 07.2022	Nr rys. E-09	Tom -