PROJ. SK 4

PROJ. CENTRALA WYŁACZNIKA PWP

typu CX2004-W-3P-160A-36kA-BK

PROJ. SK 4

PROJ. ZŁĄCZE
ZK1x-1Pp przeniesiony
licznik nr 56671039
po zamontowaniu ist. fotowoltaicznej
wystąpić do Opreatora o zmianę licznika
Po zwiększeniu mocy powyżej
40kW doposażyć złacze w
układ pomirowy









YAKY 4x120mm2

YAKY 4x120mm2

YAKY 4x120mm2

Istn. kable odłączyć z istniejącego
złącza ZK w ścinane budynku i podłączyć
do projektowanego złącza

ZASILANE
pompy ciepła
w pomieszczeniu
kotłowni
30kW
kablem
YKY 4x25mm2

ZASILANE
BUDYNKU
(połączyć w złączu
kablowym budynku
zamontować zwory)
kablem YAKY 4x120mm2

ZASILANE POMP
P.POŻ.
P=5,5kW
proj kabel
YAKY 4x35mm2
dł. 68/76m

ZASILANE POMP
windy
P=1,5kW
proj kabel
YAKY 4x35mm2
dł.94/110m

YAKY 4x120mm2

ZASILANE STACJA NR 03-0121
"UJSKA B"
obw. nr 3

SK 4



ZK1x-1Pp



Zbigniew Przybylak EL-Zbig	ul. Marcinkowskiego 86 64-820 Szamocin tel. 509-234-397	
Obiekt / nazwa opracowania:	Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży	Data: **listopad 2023r.**
Adres inwestycji	ul.Ujska 47, 64-800 Chodzież	Branża Elektryczna
Inwestor :	POWIAT CHODZIESKI ul.Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Przybylak upr bud nr WKP/0465/PWOE/17	
Sprawdzajacy:	mgr inz. Andrzej Bączkiewicz upr.bud. WKP/0485/POOE/19	
Tytuł rysunku:	**Schemat połączenia złącz kablowych, zasilanie.**	**Rys.nr E - 12**