KLATKA A



KLATKI B i C



LEGENDA	
	Przycisk oddymiania PO-63
	Przycisk przewietrzania PP-61
MGL1 MGL2 UCS-6000	Centrala oddymiania UCS-6000 16 A (2 x 8 A)
	Klapa oddymiająca z siłownikiem - w zakresie branży budowlanej
	Puszka instalacyjna przeciwpożarowa
D/W	Czujka pogodowa CDW-03
	Siłownik napowietrzający w oknie w zakresie projektu branży budowlanej

UWAGI

1. Schemat należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami, m.in.: rzutami, opisami technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami.
2. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonywanie całości instalacji. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami oraz podwykonawcami pozostałych branż w celu usprawnienia prac montażowych.
3. Zasilenie 230VAC poszczególnych elementów zgodnie z projektem elektrycznym
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy przed rozpoczęciem robót montażowych i wykończeniowych.
5. Materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Podczas budowy należy stosować aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane.
7. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z wiedzą techniczną.

Zbigniew Przybylak
EL-Zbig
ul. Marcinkowskiego 86
64-820 Szamocin
tel. 509-234-397

Obiekt / nazwa opracowania:	Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży	Data: luty 2023r.
Adres inwestycji:	ul.Ujska 47, 64-800 Chodzież	Branża Elektryczna
Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Chodzieży ul.Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Przybylak upr bud nr WKP/0465/PWOE/17	
Sprawdzajacy:	mgr inz. Andrzej Bączkiewicz upr.bud. WKP/0485/POOE/19	
Tytuł rysunku:	**Schemat blokowy systemu oddymiania.**	**Rys.nr E - 15**