Zastosować urządzenia o podobnych parametrach lecz nie gorszych

SKD

LEGENDA	
	Centrala systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000
	Czujka optyczna dymu dwusensorowa DUO-6046
	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-6046
	Czujka optyczna DOR-4046 ze wskaźnikiem zadziałania WZ-31 (montaż nad sufitem podwieszanym)
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
	Element kontrolno-sterujący EKS-6022
	Element kontrolno-sterujący EKS-6044
	Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny SAB-6001
	Zasilacz do systemów przeciwpożarowych 24 V z akumulatorami 18 Ah
	System zasysający VENTUM LITE do zabezpieczenia szybów windowych
	Adresowalna centrala sterująca oddymianiem UCS-6000
	Przycisk oddymiania PO-63
	Przycisk przewietrzania PP-61
	Czujnik deszczu / wiatru
	Adresowalna centrala detekcji gazu mCDG-6000
	Adresowalny detektor gazu - CNG
	Tablica ostrzegawcza optyczno-akustyczna
	Puszka przeciwpożarowa rozgałęźna z bezpiecznikiem
	Przewód pętli dozorowej YnTKSYekw 1x2x0,8mm²
	Przewód pętli dozorowej HTKSHekw 1x2x0,8mm²
	Przewód linii sygnalizatorów HDGs 2x1,0mm²
	Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
	Zasilanie siłowników okien napowietrzających

Blok	Nazwa
	Kontroler drzwiowy 4 porty jednostronne lub 2 porty dwustronne KDH-KS3024 IP
	Kontroler drzwiowy 2 porty jednostronne lub1 port dwustronny KDH-KS3012 IP
	Stacja PC klient
	Monitor LCD 24" dostosowany do pracy 24/7
	Czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą
	Przewód Switch skrętka UTP-5 z wtyczką do komputera
	Przewód pomiędzy modułem a kontrolerem - 6 żył LiCY 6x0,75 lub UTP-5
	Przewód zasilania sieciowego 3 x1,5 mm2



Rzut piwnicy
skala 1:100

Zbigniew Przybylak EL-Zbig	ul. Marcinkowskiego 86 64-820 Szamocin tel. 509-234-397	
Obiekt / nazwa opracowania:	Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży	Data: listopad 2023r.
Adres inwestycji:	ul.Ujska 47, 64-800 Chodzież	Branża Elektryczna
Inwestor :	POWIAT CHODZIESKI ul.Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Przybylak upr.bud nr WKP/0465/PWOE/17	
Sprawdzajacy:	mgr inż. Andrzej Bączkiewicz upr.bud. WKP/0485/POOE/19	
Tytuł rysunku:	Instalacja systemów sygnalizacji pożarowej - piwnicy.	Rys.nr E - 6