



LEGENDA:			
1	Proj. zawór odcinający gwintowy Dn25		
2	Proj. wodomierz typu JS Dn20		
3	Proj. filtr wody Dn25		
4	Proj. zawór antyskażeniowy typu EA Dn25		
	proj. instalacja zimnej wody z rur PP z wkładką aluminiową		
	proj. instalacja ciepłej wody użytkowej z rur PP z wkładką aluminiową		
	istn. instalacja p.pożarowa z rur stalowych		
	istn. instalacja p.pożarowa		
H25	Proj. hydrant w skrzynce podziemnej		
	wymiary szafki (wnętk): szer. 795(+20 mm) x wys. 795(+20 mm) x gł. 150(+10mm)		
A	Proj. podgrzewacz elektryczny przepływowy		
	(Moc grzałki: 3,7 kW; Napięcie: 230V; Prąd znamionowy: 16A;		
	Wydajność wody przy temp.wody dopływowej 15oC i ciśnieniu 0,2 MPa dla 40oC: 1,9 l/min		
	Wydajność wody przy temp.wody dopływowej 15oC i ciśnieniu 0,2 MPa dla 45oC: 1,7 l/min		
B	Podgrzewacz pojemnościowy elektryczny o poj. 10 l		
	Moc: 2,0 kW; Napięcie: 230V		
	Czas podgrzewania (ΔT = 45°C) min.: 17'; Maksymalna temperatura robocza °C: 80		
	Dobowe straty energii (przy 60°C) kWh/24h: 0,55/0,43;		
	Maksymalne ciśnienie robocze bar.: 8.; Masa kg: 6,6		

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN					
L.p.	nazwa pomieszczenia	podłoga	wys.pom. [m]	pow.pom. [m ²]	sufit
1	Szacht instalacyjny	placem.	3,50	2,85	tylnk cem-wod
2	Gabinet lekarski	placem./aktywno	3,05	15,80	tylnk cem-wod
3	Gabinet zabiegowy	placem./aktywno	3,05	18,30	tylnk cem-wod
4	Kazienka	placem.	2,55	6,57	tylnk cem-wod
4a	Przedsiownik 1	placem./aktywno	2,55	5,16	tylnk cem-wod
5	Gabinet ginekologiczny	placem./aktywno	3,05	15,04	tylnk cem-wod
5a	Przedsiownik 2	placem./aktywno	2,55	3,36	tylnk cem-wod
6	Opody medyczne	placem.	3,50	2,94	tylnk cem-wod
7	Pom. biurowe	placem./aktywno	3,05	13,76	tylnk cem-wod
8	Sekretariat	placem./aktywno	3,05	21,00	tylnk cem-wod
9	Pom. porządkowe	placem.	3,05	6,85	tylnk cem-wod
10	Kazienka personelu	placem.	2,55	6,57	tylnk cem-wod
11	Pom. socjalne	placem./aktywno	3,05	14,03	tylnk cem-wod
12	Podaj. USG	placem.	2,55	8,25	tylnk cem-wod
13	Toileta NSF+toileta	placem.	2,55	10,18	tylnk cem-wod
14	Rozdzielnia elektryczna	placem.	3,05	2,25	tylnk cem-wod
15	Toileta ogólnodostępna	placem.	2,55	6,30	tylnk cem-wod
16	Poczekalnia 2	placem./aktywno	3,05	14,90	tylnk cem-wod
17	Gabinet zabiegowy 2	placem./aktywno	3,05	19,65	tylnk cem-wod
18	Gabinet lekarski 2	placem./aktywno	3,05	25,90	tylnk cem-wod
19	Recepcja	placem./aktywno	3,05	24,70	tylnk cem-wod
20	Poczekalnia 1	placem./aktywno	3,05	10,30	tylnk cem-wod
21	Komunikacja 1	placem./aktywno	3,05	4,49	tylnk cem-wod
22	Kuchnia	placem./aktywno	3,05	13,80	tylnk cem-wod
23	Komunikacja 2	placem./aktywno	3,05	13,80	tylnk cem-wod

METAL-PROJEKT Dariusz Kozłowski ul. Kilińskiego 3 98-300 Wieluń		Projektant br. sanitarna:		mgr inż. Anna Majchrowska		upr. nr LOD/3139/PBS/16	
		Sprawdzający br. sanitarna:		mgr inż. Katarzyna Sztangreclak			
PROJEKT WYKONAWCZY							
Temat:		PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEŃ W TURAWIE..					nr rysunku: S-1
Lokalizacja:		Turawa, 46-045 Turawa, obr. ewid. : 0138 TURAWA 160913_2 Turawa, k.m.4 dz. nr ew. 556/2					
Inwestor:		Gmina Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa					
Tytuł rys.:		RZUT PARTERU - Instalacja zw. cwu, p. pożarowa					
BRANŻA - SANITARNIA							
skala: 1:100							