



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71
www.zsckr.nowytarg.pl zsckr@nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091 REGON 000097985

Nowy Targ, 03.04.2023r.

Numer referencyjny: **ZSCKR.26.1.5.2023.KD**

Pytania, odpowiedzi

– modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **ROBOTY BUDOWLANE: Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II.**

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły zapytania:

1. Prosimy o doprecyzowanie ilości w poz. 149 i 203 przedmiaru robót branży sanitarnej (plik: „v1 K2301 szkoła NT wentylacja.pdf”).
Odp: W obu pozycjach należy przyjąć 0.
2. Prosimy o potwierdzenie, że jako kabel zasilający należy przyjąć kabel: 5xYKXS1x240mm² zgodnie z opisem jednocześnie potwierdzając, że na rysunku E09 schemat RG popełniono błąd opisując kabel zasilający: 20xYKXS1x240mm²
Odp: Zasilanie należy wykonać zgodnie ze schematem rozdzielnicy RG rys. E-09 tzn. kablem 20xYKXS1x240mm²
3. Prosimy o udostępnienie dokumentacji rzutów oświetlenia z widocznymi oznaczeniami zgodnie z P. 6 opisu na rzutach: *powiązanie opraw z ich łącznikiem lub czujnikiem ruchu, oznaczone małymi literami* oznaczenia te nie są czytelne na rzutach oświetlenia.
Odp: Oprawy mają posiadać wbudowany czujnik ruchu i obecności zgodnie z opisem branży elektrycznej.
4. Prosimy o udostępnienie rzutów oświetlenia z wrysowanymi czujnikami ruchu.
Odp: Jak w pkt. 3.
5. Prosimy o udostępnienie widoków rozdzielnic elektrycznych
Odp: Widok rozdzielnicy i rozmieszczenie aparatów leżą są po stronie producenta.



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl

zsckr@nowytarg.pl

NIP 735-00-18-091

REGON 000097985

6. Prosimy o udostępnienie rzutów instalacji elektrycznych z zaznaczonymi lokalizacjami rozdzielnic.

Odp: Lokalizację rozdzielnic wskazano m.in na rysunkach E-02, E-03 i E-04

7. Prosimy o udostępnienie schematów monitorowania aparatów zgodnie z opisem na schematach rozdzielnic: *Każdy aparat należy wyposażyć w styk kontrolny, monitorujący stan aparatu*

Odp: Należy zastosować systemowe rozwiązanie za pomocą listwy monitorującej połączonej z aparatami dedykowanym okablowaniem. Listwy podłączone do sieci LAN.

Informuję, że w związku z modyfikacją i uszczegółowieniem opisu przedmiotu zamówienia dokumentacji technicznej, projektu umowy) z dnia 31.03.2023r. Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 13.04.2023r. godz. 09:00

Nowy termin otwarcia ofert: 13.04.2023r. godz. 09:30

Załącznik do pisma:

- ogłoszenie o zmianie – sprostowanie