

Akademia Marynarki Wojennej
Sekcja Zamówień Publicznych

AMW-KANC.SZP.2712.33.2024

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 Pzp pt.:
Remont elewacji budynku nr 11 wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859
na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

ZAPYTANIA I DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Prosimy o udostępnienie zdjęcia drzwi zewnętrznych które mają być remontowane.

Odpowiedź 1




Zapytanie 2:

Poz. 127. Prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonany daszek i jego wielkości.

Odpowiedź 2

Daszek ma być wykonany z poliwęglanu komorowego o wymiarach 1500x1600x10mm i w podziale nawiązującym do istniejącego w ramie z kształtowników stalowych.



Zapytanie 3:

Czy konstrukcje stalowe balustrad w poz. 102 wymagają oczyszczenia z rdzy?

Odpowiedź 3

Konstrukcje stalowe balustrad w poz. 102 wymagają oczyszczenia z rdzy. Oczyszczenie ujęto w poz. 103.

Zapytanie 4:

Czy dachówki po wykonaniu dociepleń na ścianach należy przyciąć? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź 4

Dachówki po wykonaniu dociepleń na ścianach należy przyciąć – KNR BC-02 0506-11 analogia Cięcie dachówek po uzupełnieniu płytami styropianowymi na stykach dachu ze ścianą w ilości - 155m² – Pozycje dopisać na końcu kosztorysu.

Zapytanie 5:

Poz. 128. Prosimy o podanie ilości i wielkości liter, które mają być poddane renowacji.

Odpowiedź 5

Ilość liter 21 szt. o wysokości 40 cm (wymiar pobrany z projektu rys. A1)

Zapytanie 6:

Poz. 31 i 35. Prosimy o udostępnienie zdjęć słupów które mają być poddane renowacji

Odpowiedź 6





Odpowiedzi udzieliła osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia.