



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORLICACH

Gorlice, dnia 20 grudnia 2022r.

Znak: ON-NZ.90831.1.44.2022

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., poz. 1650. z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

po rozpatrzeniu wniosku:

Marka Huka Usługi projektowe
38-333 Zagórzany 286

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

Autor opracowania: Biuro Projektowe Marek Huk

u z g a d n i a

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt

„Budowa sieci wodociągowej z budową lokalnej hydroforni, zbiornika wody czystej i studni wodomierzowej Kobylanka - Kryg”

bez zastrzeżeń

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gorlicach
38-320 Gorlice, ul. Józefa Michalusa 1/2
www.gov.pl/web/psse-gorlice e-mail: psse.gorlice@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Gorlice/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 35 37 343, tel. (+48) 18 35 36 551
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 35 37 343, (+48) 18 35 36 551
REGON: 000654256 / NIP: 738-10-21-970

uzasadnienie

Projektowana sieć wodociągowa będzie zapewniała zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej włączonej do istniejącej wiejskiej sieci będącej w administracji Gminy Gorlice. Sieć poprzez podziemną studnię wodomierzową, lokalną kontenerową hydrofornię oraz podziemny żelbetowy zbiornik wyrównawczy o pojemności $V=150\text{m}^3$ będzie zaopatrywał w wodę wieś Kryg. Wodociąg projektowany jest z rur: -PE 100 RC SDR 11 PN16 o średnicy 160 x 14,6 mm L = 1 583,50mb, -PE 100 RC SDR 11 PN16 o średnicy 140 x 12,7 mm L = 453,50mb, -PE 100 SDR 11 PN16 o średnicy 110 x 10,0 mm L = 199,00mb, -PE 100 SDR 11 PN16 o średnicy 63 x 5,8 mm L = 79,50mb, -PE 100 SDR 11 PN16 o średnicy 40 x 3,7 mm L = 9,00mb. Uzbrojenie sieci: zasuwy odcinające żeliwne DN-50 – 22 szt., zasuwy odcinające żeliwne DN-100 – 4 szt., zasuwy odcinające żeliwne DN-125 – 4 szt., zasuwy odcinające żeliwne DN-150 – 8 szt., zasuwy odcinające DN-80 z hydrantem nadziemnym 6 kompletów. Wykonanie prac ziemnych projektowane jest metodą mieszaną na zaznaczonych odcinkach metodą przewiertu sterowanego oraz pozostałe odcinki wykopy tradycyjne. Materiały stosowane do wykonania sieci powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. Przed oddaniem wodociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, następnie płukanie i dezynfekcję. W końcowej fazie należy wykonać laboratoryjne badanie jakości wody.

Zaproponowane rozwiązania projektowe spełni wymagania higieniczno-sanitarne stawiane tego typu obiektom.

W związku z powyższym wydano opinię sanitarną jak w sentencji.

Niniejsza opinia sanitarna jest ważna pod warunkiem dołączenia do niej projektu „Budowa sieci wodociągowej z budową lokalnej hydroforni, zbiornika wody czystej i studni wodomierzowej Kobylanka - Kryg” na którym znajduje się klauzula ON-NZ.90831.1.44.2022 stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.

Załączniki:

1. Projekt: „Budowa sieci wodociągowej z budową lokalnej hydroforni, zbiornika wody czystej i studni wodomierzowej Kobylanka - Kryg”



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gorlicach
[Signature]
mgr Jadwiga Wójtowicz

Otrzymują:

1. Marek Huk 38-333 Zagórzany 286
2. N.Z. w / m.

+ ZAŁ

Wyk.: Ł. Pawłowski, tel.: 18 35 37 343 wew. 48