

1 - pompa ciepła gruntowa o mocy 25 kW
2 - naczynie wzbiorcze V = 35+35 dm3, po=0,6MPa
3 - zawór bezpieczeństwa 1" po=0,3MPa
4 - zawór odcinający Dn50
5 - pompa obiegowa
6 - zawór zwrotny Dn50
7 - zbiornik buforowy o pojemności 500dm3
8 - czujnik temperatury zewnętrznej
9 - zawór trójdrogowy Dn32 z siłownikiem 24V
10 - zawór odcinający Dn40
11 - pompa obiegowa
12 - zawór zwrotny Dn40

PRACOWNIA DEGADA PROJEKTOWA
inż.Jędrzej Myszka 83-400 Kościerzyna ul.Wodna 14, tel. 609 511 959 Biuro: 58 687 11 59

TEMAT: *Remont kotłowni*			
LOKALIZACJA: *dz. nr 35/3, obręb Nowa Karczma, jedn. ewid. Nowa Karczma*			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	SKALA:
inż. Jędrzej Myszka	POM/0040/POOS/07		-
mgr inż. Agata Andryk			DATA: 06.2023
NAZWA RYSUNKU: Schemat źródła ciepła			Rys. Nr **3**