

Powiat Legnicki

OGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

Remont nawierzchni dróg powiatowych

RZ.272.1.6.2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na niżej cytowane pytanie, które wpłynęło w dniu 21 kwietnia br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1: *Po dokonaniu wizji w terenie dróg przeznaczonych do remontu stwierdziliśmy konieczność zwiększenia ilości wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (sugerowana ilość to 100 kg/m²). Ponadto niezbędne jest uzupełnienie poboczy kruszywem lub frezowiną. Prosimy o zajęcie stanowiska.*

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SWZ rozdział XXVI Dokumentacja techniczna:

- 1) w przedmiarze pn. „02 Formularz ofertowy Jaroszówka Zamienice 2211D”:
 - a) w poz. 4 w kolumnie „Ilość” liczbę „630” zastępuje się liczbą „840”,
 - b) w poz. 7 w kolumnie „Opis” określenie „10 cm” zastępuje się określeniem „15 cm”;
- 2) Opisie technicznym w ust. 4. Zakres robót:
 - a) odnośnik 3 (str. 2) otrzymuje nowe brzmienie „Remont, uzupełnienie ubytków, wybojów podłoża, wyrównanie profilowanie betonem asfaltowym śr. 75kg/m² (AC 11 W) mechanicznie, (100kg/m² na odcinku Jaroszówka Zamienice)”,
 - b) odnośnik nr 11-ostatni (str. 2) otrzymuje nowe brzmienie „Umocnienie pobocza warstwą z kruszywa łamanego i frezowiny gr. 10 cm (gr. 15 cm Jaroszówka Zamienice).”

Zmienione dokumenty, o których mowa w pkt 1-2, stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Zatwierdzono:

Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu

Kierownik Zamawiającego