

LEGENDA:

system N1

system W1

UWAGI:

1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCĄ Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH
3. NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM ORAZ OBLICZENIAMI ZAWARTYMI W OCENIE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
4. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANCH I STROPACH ODDZIELANIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
5. OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ
6. WSZELKIE WYTYCZNE MONTAŻOWE, PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ, ROZRUCH URZĄDZEŃ ETC. WYKONAĆ WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA USZCZELNIAJĄCYCH DLA UNIKNIĘCIA PRZESIĄKANIA WODY GRUNTOWEJ
7. SZCZEGÓŁY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIA WG. PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
8. KLAPY PPOŻ WYPOSAŻONE W SILOWNIKI
9. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, WYNIKAJĄCĄ Z USZCZEGÓŁOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONASTWA LUB Z INNYCH PRZYCZYN.
10. OTWORY REWIZYJNE WYKONAĆ CO 3M W GŁÓWNYCH CIĄGACH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
11. OTWORY REWIZYJNE W SZACHTACH MONTOWAĆ 150MM PONIŻEJ KRAWĘDZI STROPU LUB KANAŁU WENTYLACYJNEGO.
12. WYSOKOŚĆ SKRZYNEK ROZPRĘŻNYCH DOPASOWAĆ DO WOLNEJ PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO I DO RASTRA SUFITU PODWIESZANEGO
13. CZYSZCZAKI NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH UMIEŚCIĆ CO 3M LUB NA NAJBLIŻSZYCH KOLANACH.

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej.

REWIZJA	OPIS ZMIANY	WPROWADZIŁ	DATA
...	...	...	...

INDUSTRIA BALTIC GROUP

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o.
80–435 Gdańsk
ul. Biała 1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

projektował:
inż. Tomasz Sokołowski
nr upr. 66/GD/00
podpis:

opracował:
mgr inż. Grzegorz Sieprawski
inż. Marcin Szczepański
podpis:

sprawdził:
mgr inż. Dariusz Drewnowski
nr upr. 4354/Gd/89
podpis:

wymiar rys.: 297x500

inwestor: Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12 GDAŃSK

obiekt: Remont kapitalny sal audytoryjnych nr 264 i nr 462 w bloku E Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

lokalizacja: GDAŃSK UL. Narutowicza 11/12

tytuł rysunku: Kondygnacja 000 – instalacji wentylacji mechanicznej

data:	faza:	nr proj:
02.2013	BUDOWLANO –WYKONAWCZY	IBG–P_083/12
skala: 1:50	branża: SANITARNA	nr rys.: IP083_34_PBW_DR_0001